



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСТРОЕННОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ

в многоквартирном доме
со встроенными помещениями
по адресу:

Санкт-Петербург,
Богатырский проспект,
дом 2а, строение 1



ПРИМОРСКИЙ
КВАРТАЛ

31

КОРПУС

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И ВСТРОЕННОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ №1, №2 ...	3
1.1. СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРКИНГА	5
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
2.2. ПОРЯДОК ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА	8
2.3. ПАРКОВКА И ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	11
2.4. УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ ВХОДОВ	12
2.5. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ФАСАД)	12
2.6. ОКНА И ДВЕРИ (ПВХ и АЛЮМИНИЕВО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ)	14
3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОСТОЯНКИ	22
3.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	22
3.2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ АВТОСТОЯНКИ	23
3.3. СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ	24
3.4. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ	25
3.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЗДАНИИ ВСТРОЕННОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ ОБЪЕКТОВ (ЭЛЕМЕНТОВ) ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЗДАНИИ АВТОСТОЯНКИ	27

3.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ.....	30
3.7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ (ВОЗДУШНОЙ) (АУП-ТРВ).....	41
3.8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.....	53
3.9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.....	58
3.10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ИМУЩЕСТВА МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ВСТРОЕННОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ.....	59
3.11. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	60
3.12. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОГРАЖДАЮЩИХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ АВТОСТОЯНКИ	63
3.13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОГРАЖДАЮЩИХ НЕНЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ АВТОСТОЯНКИ.....	66
4. ДОПУСК АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ АВТОСТОЯНКИ.....	82

1. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И ВСТРОЕННОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ №1 И №2

1.1. СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

Следующее имущество относится к общему имуществу помещения автостоянки:

1. Помещения общего пользования, в том числе:

- помещения, входящие в состав автостоянки и предназначенные для обслуживания более одного машиноместа;
- пандусы;
- лестницы;
- тамбур-шлюзы;
- венткамеры;
- ИТП автостоянки;
- зона безопасности МГН для инвалидов;
- электрощитовая, кабельная для автостоянки.

2. Потолок автостоянки и его конструкции;

3. Ограждающие несущие конструкции автостоянки (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

4. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в автостоянке;

5. Земельный участок, на котором расположена автостоянка, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и бла-

гоустройства;

6. Иные объекты, предназначенные для обслуживания и эксплуатации автостоянки, включая распределительные щиты, индивидуальные тепловые пункты;

7. Инженерные системы холодного и горячего водоснабжения;

8. Система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях;

9. Система электроснабжения, состоящая из:

- вводных шкафов;
- вводно-распределительных устройств;
- аппаратуры защиты, контроля и управления;
- приборов учета электрической энергии;
- этажных щитков и шкафов;
- осветительных установок;
- электрических установок систем дымоудаления;
- систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода;
- слаботочных систем, в том числе:
 - систем диспетчеризации и автоматизации;
 - системы пожарной сигнализации;
 - системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);
 - системы автоматической противопожарной защиты; о системы охранно-тревожной сигнализации;
 - системы контроля и управления доступом;
 - других слаботочных систем

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРКИНГА

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Право пользования автостоянкой имеют лица, наделенные правом собственности или аренды на помещение автостоянки на основании заключенных договоров и получившие электронную карту доступа в соответствии с настоящими Правилами.

Пользование автостоянкой должно осуществляться с учетом необходимости соблюдения прав и законных интересов граждан и юридических лиц, владеющих и пользующихся машиноместами, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических, архитектурно-градостроительных, эксплуатационных, иных требований и настоящих Правил.

Автостоянка работает в круглосуточном режиме.

На территорию автостоянки не допускаются транспортные средства, максимальные габариты которых (с учетом установленных на транспортном средстве дополнительных элементов - багажника, антенны, рейлингов и т.д. или перевозимых грузов) превышают 2,0 м по высоте.

Внимание!

Автостоянка спроектирована и предназначена для автомобилей среднего и малого класса. Согласно СП.113.13330.2016 приложение А (актуализированная редакция СНиП 21-02-99) максимальная высота автомобиля не должна превышать 2,0 м.

В автостоянку не допускаются транспортные средства, максимальная разрешенная масса которых превышает 3 500 кг и (или) число сидячих мест которых, помимо места водителя, превышает восемь;

Доступ машин скорой медицинской помощи и иного автотранспорта аварийных служб осуществляется до выходов из автостоянки. Въезд в автостоянку спецавтотранспорта ограничен

из-за невозможности проезда по габаритам, указанным в п. 4 настоящих Правил инструкции.

Машиноместо в автостоянке может быть использовано исключительно для парковки и хранения транспортного средства. Использовать машиноместа для складирования личных вещей или в иных целях **ЗАПРЕЩЕНО**.

Парковка транспортных средств на свободные места, не принадлежащие владельцу транспортного средства на соответствующем праве, не допускается. Доступ знакомых, гостей собственника машиноместа с целью парковки личного транспорта в помещении подземной автостоянки на свободные места **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН**.

На территории автостоянки ЗАПРЕЩЕНО:

- курение, употребление спиртных напитков и (или) наркотических веществ;
- мойка транспортных средств;
- парковка одного транспортного средств более чем на одном машиноместе;
- ремонт, техническое обслуживание транспортных средств (в т.ч. замена жидкостей, масел; аккумуляторов, колёс и т.д.);
- заправка транспортных средств;
- пользование открытым огнем, в т.ч. в качестве источника света или для прогрева двигателя;
- вождение транспортных средств лицами, не имеющими документов о праве управления;
- хранение легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных материалов и жидкостей, авторезины, негорючих веществ в сгораемой упаковке (в т.ч. внутри транспортных средств).

Размещение транспортного средства на территории автостоянки не является заключением договора хранения. Исполнитель не несет ответственности за сохранность транспортных средств или иного имущества, размещенного на территории автостоянки, в том числе оставленного в транспортных средствах.

Стоянка (хранение) автомобилей, предназначенных для перевозки горюче-смазочных материалов, взрывчатых, ядовитых, инфицирующих и радиоактивных веществ, а также автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, не допускается.

Территория автостоянки контролируется сотрудниками Управляющей компании и/или охранного предприятия. Управляющая компания обеспечивает организацию соблюдения правопорядка на территории автостоянки и пропускной режим въезда/выезда транспортных средств.

Не допускается разделение машиномест перегородками на отдельные боксы.

Использование зарядных и пусковых электроприборов и устройств автономного и стационарного исполнения в помещении автостоянки **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

Въезд на парковку транспортных средств в аварийном состоянии, со значительными кузовными повреждениями, неисправностями рулевого управления или тормозной системы, на буксире, имеющих утечку ГСМ, **ЗАПРЕЩЕН**.

На территории автостоянки запрещается производить какие-либо строительные-монтажные или ремонтные работы, а также перестраивать, достраивать или ликвидировать какие-либо строительные конструкции, инженерное оборудование или системы автостоянки.

Контроль въезда на территорию автостоянки осуществляется сотрудниками специализированного охранного предприятия.

Запрещается хранить на выделенном машиноместе, любые вещи, кроме непосредственно транспортного средства.

2.2. ПОРЯДОК ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА

В подземную автостоянку предусмотрено два однопутных въезда/выезда, которые осуществляются со стороны отдельно стоящих павильонов и местного проезда.

Въезд/выезд в автостоянку осуществляется в автоматическом режиме с помощью дистанционного открывания шлагбаума и ворот автостоянки посредством пульта. Движение по рампам реверсивное, регулируется сигналами светофора.

Въезд в подземную автостоянку

При подъезде автомобиля к рампе автостоянки на въезд, автомобиль наезжает на индукционную петлю 1 перед шлагбаумом, на въезд загорается зеленый свет на светофоре, а на выезд красный, пользователь нажимает на пульте кнопку управления. После чего происходит подъем стрелы шлагбаума и водитель, убедившись в безопасности движения, может продолжить движение по направлению въезда/выезда из автостоянки.

При въезде автомобиля в зону действия фотоэлемента на шлагбауме, начинается подъем ворот. После проезда фотоэлемента на шлагбауме, шлагбаум автоматически закрывается. Далее при пересечении фотоэлементов на воротах в обоих направлениях светофор загорается красным светом. При пересечении индукционной петли внутри автостоянки происходит закрытие ворот.

Выезд из подземной автостоянки

При наезде автомобиля на индукционную петлю внутри автостоянки светофор на выезд загорается зеленым светом, а на въезд - красным. Пользователь нажимает на пульте кнопку управления, ворота открываются. После проезда индукционной петли внутри паркинга оба светофора загораются красным. При пересечении фотоэлементов на воротах происходит открывание шлагбаума.

При въезде автомобиля в зону действия фотоэлемента на шлагбауме, происходит закрытие ворот. При пересечении индукционной петли перед шлагбаумом, шлагбаум закрывается

Для въезда/выезда на территорию автостоянки необходимо:

- Убедиться в отсутствии горящих сигналов светофора.
- Остановиться над индукционной петлей (обозначена белым прямоугольником).
- Убедиться, что загорелся зеленый сигнал светофора, нажать кнопку на пульте управления, убедиться, что шлагбаум и ворота полностью открылись.
- Незамедлительно выполнить проезд.

(!) В случае отсутствия проезда, ворота и шлагбаум закроются автоматически.

Время для проезда через шлагбаум до автоматического закрытия - 35 секунд. Время для проезда через ворота до автоматического закрытия (с момента полного открытия) - 30 секунд.

(!) В случае нештатной ситуации при подъезде к въезду в автостоянку с улицы, либо при невозможности открытия шлагбаума, предусмотрена связь с постом охраны автостоянки через вызывную видеопанель, находящуюся непосредственно у стойки шлагбаума.

При открывании въезда/выезда от вызывной видеопанели включаются оба сигнала светофора. Если шлагбаум или ворота закрываются до осуществления полного проезда, необходимо немедленно прекратить движение. Ворота оснащены опережающим барьером безопасности SKS, который остановит створку ворот за 5 см до препятствия и заново её поднимет.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Проход в автостоянку пешком по рампе и нахождение на рампе.
- Проезд под закрывающийся шлагбаум, закрывающиеся ворота, на запретительный (красный или одновременно включенный зеленый и красный) сигнал светофоров.

- Остановка или стоянка в зоне проезда.
- Въезд на территорию автостоянки по одной карте одновременно двух автомобилей и более.
- При отсутствии пульта дистанционного открывания шлагбаумов и ворот транспортное средство допускается на парковку сотрудником охранного предприятия при предъявлении пропуска или документов, подтверждающих право владения или пользования машиноместом. При выезде транспортного средства с территории автостоянки сотрудники охранного предприятия для предотвращения возможного его хищения вправе попросить у водителя документы на транспортное средство и его водительское удостоверение, а также документы, подтверждающие правомочность владения транспортным средством.

2.3. ПАРКОВКА И ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Внимание!

На всей территории автостоянки водители транспортных средств обязаны соблюдать правила дорожного движения. Максимальная скорость движения на территории автостоянки 5 км/ч. Движение осуществляется исключительно в соответствии с нанесенной разметкой и установленными указателями.

Приоритетом на территории автостоянки во всех случаях обладают пешеходы, коляски, маломобильные группы населения в инвалидных креслах и т.п.

Парковка автотранспортных средств разрешается Собственникам и Пользователям только на машиноместах, находящихся в их собственности/владении и в пределах отмеченных разделительных линий.

Создание помех для выезда припаркованного на территории автостоянки транспортного средства является НЕДОПУСТИМЫМ.

Внимание!

Парковка транспортных средств на чужое машиноместо, без получения предварительного разрешения его Собственника и информирования об этом Управляющей Компании СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА.

Внимание!

Парковка и хранение транспортных средств вне зоны машиноместа, в т.ч. на проезжей части автостоянки ЗАПРЕЩЕНА.

Внимание!

В целях противопожарной безопасности и для исключения загазованности автостоянки не рекомендуется оставлять транспортное средство с включенным двигателем на время

более 10 минут.

Движение транспортных средств осуществляется строго согласно схеме движения. Парковка транспортных средств осуществляется только задним ходом транспортного средства.

Въездные пандусы не предназначены для перемещения по ним пешеходов и предназначены исключительно для движения транспортных средств. Въезд на территорию подземной автостоянки транспортных средств высотой более 2,0 м запрещён.

Внутридворовая территория не предназначена для размещения транспортных средств и доступ на нее осуществляется только по согласованию с эксплуатирующей организацией.

2.4 УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ ВХОДОВ

Входы/выходы в автостоянку осуществляются по отдельно стоящим лестничным клеткам и при помощи отдельно стоящих лифтов. Система доступа с улицы в лестничные клетки и лифтовые холлы подземной автостоянки осуществляется посредством использования карты доступа собственника машиноместа.

2.5. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ФАСАД)

В качестве наружной облицовки фасадов здания применена навесная фасадная система с воздушным зазором по типу HILTI «VFH Ceramics» с облицовкой плитами из керамогранита.

Конструкция навесного вентилируемого фасада состоит из несущих элементов каркаса, выполненных из прессованных алюминиевых профилей, утеплителя, крепёжных изделий и облицовочных плит, закрепленных с соблюдением воздушного зазора.

Основными несущими элементами каркаса являются кронштейны, удерживающие вертикальные направляющие на необ-

ходимом вылете от стены и направляющие, к которым крепятся керамогранитные плиты.

Эксплуатация фасадов предусматривает:

- осмотр НВФ
- уход за облицовкой;
- поддержание в рабочем состоянии желоба на крыше, парапетов, водоприемных лотков, водостоков и металлических деталей крепления;
- установку и демонтаж наружных технических средств на фасадах;
- обследование технического состояния фасада.

Обследование технического состояния элементов НВФ

Обследования технического состояния облицовки, крепежных элементов, под облицовочной конструкции и утеплителя должны проводиться специализированными организациями при проведении обследования и мониторинга технического состояния зданий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53778.

Не допускается:

- пробивка проемов в наружных стенах;
- устройство отверстий для крепления навесного оборудования, в том числе, рекламных изделий и т.п;

При эксплуатации возможно появление волосяных усадочных трещин, как правило, в местах сопряжения внутренних и наружных стен из разнородных материалов, которые ликвидируются затиранием смесями, применявшимися при кладке и оштукатуривании. Возможно появление трещин горизонтального направления в верхних частях стен и перегородок (узел имеет деформационный материал).

2.6. ОКНА И ДВЕРИ (ПВХ И АЛЮМИНИЕВЫЕ/МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ)

1. Алюминиевые/металлические конструкции.

Рекомендуется:

- один раз в год производить чистку алюминиевых/металлических частей конструкций; при этом не следует применять бензины, нитрорастворители и чистящие средства, содержащие кислоты и разъедающие вещества, порошковые (шлифующие) средства, так как после их применения поверхность теряет блеск и становится шероховатой;
- регулярно производить чистку заполнения или сухим, или полусухим, или мокрым способами (количество чисток см. табл. 1): при сухой очистке используются специальные пасты, которые наносятся на остекление и удаляются с него без последующей промывки; при полусухом способе после нанесения пасты остекление промывается; мокрую очистку выполняют чистой водой или специальными растворителями; - при этом не допускается применение моющих средств, являющихся агрессивными к материалу светопропускающего заполнения и герметизирующих элементов;
- обязательно проверять, чтобы после монтажа с профиля была удалена защитная пленка, так как при воздействии ультрафиолетового излучения (солнечного света), ее клеящий слой испортит поверхность лакокрасочного покрытия;
- в случае небольших механических повреждений на поверхности алюминия/металла использовать корректоры, маскирующие царапины, а если повреждения значительные, для их ремонта возможно использование алюминиевой смолы;
- выполнять очистку и мелкий ремонт больших поверхностей алюминиевых/металлических ограждающих конструкций

с помощью приспособлений, обеспечивающих сохранность конструкций, удобство и безопасность проведения работ (например, люльки, перемещающиеся по фасаду здания по специальным направляющим, автотранспортные средства с выдвигаемыми телескопическими площадками, строительные леса и другие подобные приспособления).

Табл. 1 – Количество чисток заполнения в год

№ п.п.	Виды помещений, особенности воздушной среды	Назначение помещений	Количество чисток заполнения в год
1	Помещения общественных и жилых зданий:		
	а) с нормальной средой	Кабинеты и рабочие помещения, жилые комнаты, учебные помещения, лаборатории, читальные залы, залы совещаний, торговые залы и т.д.	1 - 2
	б) запыленные, с высокой эксплуатационной температурой, с повышенной влажностью	Горячие цехи предприятий общественного питания, охлаждаемые камеры, помещения для приготовления растворов в прачечных, душевые и т.д.	3
2	Помещения производственных зданий с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне:		
	а) св. 5 мг/м ³ пыли, дыма и копоти	Агломерационные фабрики, цементные заводы и обрубные отделения литейных цехов	4
	б) от 1 до 5 мг/м ³ пыли, дыма и копоти	Цехи кузнечные, литейные, мартеновские, сборного железобетона	3
	в) менее 1 мг/м ³ пыли, дыма и копоти	Цехи инструментальные, сборочные, механические, механосборочные, пошивочные	2

Запрещается:

- устанавливать без дополнительного расчета снаружи и изнутри на изделия какие-либо приборы и оборудование, в том числе отопительные и нагревательные;
- подвергать профиль и стеклопакеты воздействию высоких температур, ударных нагрузок тяжелыми предметами, дополнительному статическому и динамическому воздействию;
- скалывать наледи или смерзшейся снег с элементов конструкции;
- чистить конструкции ножом, лезвием, наждачной бумагой, металлической щеткой и другими острыми и абразивными предметами;
- размещать нагревательные приборы и другие источники тепла с температурой выше 70°C на расстоянии ближе чем 25 см к поверхности ограждений.
- несогласованно вносить изменения в конструкцию или элементы заполнения конструкции своими силами или при помощи сторонних организаций.

Влагоотводящие каналы

Рекомендуется:

- следить за чистотой влагоотводящих каналов, чтобы влага своевременно выводилась наружу, и, при необходимости, прочищать их;
- регулярно проветривать помещения, чтобы уменьшить возникновение конденсата на внутренней стороне алюминиевых профилей и стеклопакета;

Запрещается:

- допускать замерзание во влагоотводящих каналах влаги в зимнее время.

Уплотнители

Рекомендуется:

- для ухода за уплотнителями использовать специальные средства, содержащие силиконовое масло, которые не только очищают уплотнительную резину от загрязнений, но и восстанавливают ее эластичность, придают уплотнителям водоотталкивающие свойства;
- при отсутствии специальных средств по уходу за уплотнителями, использовать водный раствор обычного хозяйственного мыла; после очистки уплотнителя от загрязнений таким способом его необходимо протереть насухо и обработать тальком.

Запрещается:

- допускать попадание на уплотнители растворителей и абразивных чистящих средств.

Фурнитура встраиваемых конструкций

Регулировка и замена фурнитуры должны проводиться специалистами.

Рекомендуется:

- регулярно контролировать надежность крепления и износ ответственных деталей фурнитуры; в случае необходимости, осторожно подтянуть крепежные шурупы или вызвать специалиста для замены деталей;
- не реже одного раза в год смазывать все подвижные детали фурнитуры; нанесение смазочного средства осуществлять кисточкой (возможно применение машинного масла);
- очищать направляющий профиль для роликов от грязи, пыли, попадающей из помещения и улицы, для предотвращения повреждения роликов.

Запрещается:

- нагружать створку дополнительной нагрузкой в вертикальном направлении;
- подвергать ударам или сильному нажиму при закрывании створки;
- соприкосновение створки и рамы окна;
- вставлять посторонние предметы между створкой и рамой;
- попадание краски, штукатурки и прочего мусора на элементы фурнитуры;
- использовать содержащие в своей основе кислотные и прочие агрессивные соединения чистящие и моющие средства;
- оставлять окно в открытом положении при сильном ветре;
- при открытой створке изменять положение ручки;
- использовать какие-либо приспособления для открытия створки (молотки, отвертки и т.д.);
- допускать обледенение петель.

2. ПВХ-профиль.

Общие рекомендации:

- Современные светопрозрачные конструкции из ПВХ профиля обладают высокими свойствами по защите от ветра и атмосферных осадков и рассчитаны на исправную службу в течение многих лет при условии правильного обслуживания и эксплуатации. При эксплуатации данных изделий необходимо выполнять рекомендации, указанные в данной инструкции.
- Установка современных светопрозрачных конструкций из ПВХ профиля не всегда решает проблемы, связанные с отсутствием необходимых климатических параметров в Вашем помещении. Например, появление влаги в виде конденсата свидетельствует об отсутствии эффективного процесса вы-

- вода из помещения влажного воздуха (не работает приточно-вытяжная вентиляция) или недостаточном конвективном воздухообмене в помещении. Оконная фурнитура позволяет проветривать помещение несколькими способами. Для этого производителем фурнитуры предусмотрены механизмы, установка которых позволит Вам добиться наилучшего для Вашего помещения воздухообмена.
- Для герметизации притворов между рамой (коробкой) и створкой установлены один контур уплотнителя из ЭПДМ, устойчивого к воздействию влаги и ультрафиолетового излучения. Во избежание проблем, связанных с негерметичностью оконных притворов, необходимо исключить попадание на уплотнители посторонних предметов и веществ, кроме воды и специальных моющих средств.
- В процессе эксплуатации во избежание повреждения глянца на поверхности профиля не допускайте контакта с окнами абразивных материалов, растворителей, кислотных или щелочных растворов.
- При возникновении проблем, связанных с незначительным продуванием при закрытой створке, не спешите вызывать мастера. После ремонтных работ и длительной эксплуатации вблизи оживленных магистралей, как правило, уплотнитель загрязняется, возможно слипание основания и лепестка уплотнителя или небольшая гофра. Проведите мероприятия по очистке уплотнителя, расправьте лепесток, распределите уплотнитель равномерно (без гофр) по периметру створки. Помните, что производитель вправе отказать в обслуживании по гарантии, если потребитель неправильно эксплуатирует изделие.
- К приезду специалиста окна должны быть чистыми, подход к ним свободным.
- Запрещается прикладывать чрезмерные усилия и механиче-

ские воздействия к элементам конструкций (оконным створкам) (например, навешивать тяжести на створку и т.п.)!

- При ветре и сквозняке окна и балконные двери должны быть закрыты. Обращаем Ваше внимание на опасность защемления рук между створкой и рамой (в момент их нахождения в проеме)! Запрещается класть под створку окна или в проем между створкой и рамой посторонние предметы!
- Не допускайте нахождения у окна с открытой створкой детей и лиц с нарушенной координацией движений! Это может привести к их выпадению из окна. Во избежание несчастного случая рекомендуем установить дополнительные элементы оконных механизмов. Например, оконный замок безопасности, открываемый специальным ключом и препятствующий в закрытом состоянии повороту окна («детский замок») или ограничитель открывания створки.
- При строительно-ремонтных работах, профиль и фурнитуру необходимо надёжно защитить от вероятных повреждений.

Эксплуатация оконных приборов.

На оконных блоках установлена высоконадежная, удобная в использовании фурнитура, позволяющая открыть створку окна. Для этого достаточно повернуть запорную ручку в нужном направлении.

Степень прижима створки к раме (коробке) регулируется как по всему периметру, так и локально. Конструкция расположенных на раме по периметру ответных запорных планок обеспечивает свободный доступ ко всем регулируемым точкам на эксплуатируемом окне. Во избежание повышенной нагрузки на уплотнители и подвижные части фурнитуры не следует устанавливать чрезмерную степень прижима.

Во избежание преждевременного износа фурнитуры все ответственные детали необходимо смазывать согласно приведённым в настоящей инструкции указаниям. Повреждённые детали

необходимо заменять. Работу по замене оконных приборов доверяйте специалистам.

Все операции с оконной ручкой следует проводить без чрезмерных усилий и только при закрытой створке! Если при открытой створке ручка будет дополнительно повернута вверх, может случиться так, что верхняя петля выйдет из зацепления. Для устранения этого необходимо прижать верхний угол створки к раме (в районе петли) и повернуть ручку в положение «створка открыта».

3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОСТОЯНКИ

3.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение автостоянок предусмотрено от главного распределительного щита ГРЩ, расположенного на этаже автостоянки. Электрические сети выполнены кабелем ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS с медными жилами и не поддерживающей горение изоляцией. В каждом пожарном отсеке автостоянки расположены распределительные силовые щиты ЩС, щиты освещения ЩО и щиты противопожарных устройств ППУ.

Учёт электроэнергии осуществляется электросчётчиками прямого и трансформаторного включения.

В автостоянке предусмотрено искусственное внутреннее и наружное освещение, выполненное светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами.

Внимание!

Запрещается использование штепсельных розеток. Штепсельные розетки автостоянки предназначены только для уборочной техники.

Внимание!

Запрещается самостоятельная замена ламп в светильниках над машиноместами, в случае необходимости замены ламп Вы можете обратиться к специалисту УК.

Внимание!

Запрещено любое вмешательство в электрические сети и электрооборудование автостоянки.

3.2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ АВТОСТОЯНКИ

Теплоснабжение автостоянок предусмотрено от индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), расположенных в подвальном этаже жилого дома. ИТП предназначен для учета, контроля, приготовления и распределения теплоносителя в системы отопления и вентиляции автостоянки с требуемыми параметрами, которые регулируются автоматически в соответствии с температурой наружного воздуха и программой, введенной в меню электронного контроллера. Система отопления автостоянки присоединяется по независимой схеме с применением разборных теплообменников.

В здании автостоянки предусмотрена система воздушного отопления и система теплоснабжения приточных установок системы вентиляции помещений для хранения автомобилей. Расчетная температура в помещении автостоянки +5 С, при наружной температуре -26 С.

Воздухообмен автостоянки осуществляется через приточные-вытяжные установки с подогревом в холодное время.

Внимание!

Запрещено любое вмешательство в работу системы вентиляции и отопления.

3.3. СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

В автостоянке установлена персонализированная система контроля и управления доступом (СКУД) на основе оборудования ELTIS (или аналог). Система домофонной связи предназначена для управления доступом клиентов автостоянки во входные зоны объекта. Въезд и выезд автотранспортных средств, а также проход по эвакуационным путям осуществляется по индивидуальным картам доступа.

Также въезд в автостоянку оборудован вызывной панелью видеодомофона для связи с помещением контрольного поста охраны автостоянки. Контроллеры автоматизированных систем парковки автотранспорта, шлагбаумы с приводом и блоками управления, светофоры, индукционные петли предусмотрены разделом «13963_031_11-ТХ2».

В автостоянке установлена система диспетчеризации, на основе оборудования КТСД «Кристалл», осуществляющая контроль лифтового оборудования и связь с кабиной лифта.

При установлении неисправности системы необходимо обратиться в Управляющую Компанию.

Внимание!

Ремонтные работы с системами домофонии и СКУД разрешается выполнять только силами специализированной организации.

3.4. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Автостоянкам оснащена системой автоматического спринклерного водяного пожаротушения и внутренним пожарным водопроводом. У автостоянки имеется собственная автоматическая станция пожаротушения. В случае возгорания, система автоматически определяет место пожара с последующим запуском процесса тушения водой зоны, где произошло возгорание. Также запускаются системы оповещения и эвакуации людей о пожаре, опускается лифт, включается система удаления дыма и подпора воздуха в шахту лифта, отключается вентиляция. При запуске спринклерной системы подается давление воды в пожарные краны внутреннего пожарного водопровода, расположенные в автостоянке.

Внимание!

В случае пожара или появления дыма необходимо:

- сообщить о пожаре в пожарную охрану по стационарному телефону 01, 010 сотового оператора МТС, 010 сотового оператора Мегафон, 01 сотового оператора Билайн, по Единому номеру телефона для всех операторов 112, указав свою фамилию, адрес и точное место возгорания;
- нажать на кнопку ближайшего ручного пожарного извещателя;
- покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации;
- при эвакуации оказывать помощь людям, имеющим затруднения.

Если горение не сильное и площадь пожара на момент попытки ликвидации не более одного квадратного метра, нет задымления, попытаться ликвидировать загорание первичными средствами пожаротушения, используя огнетушители и пожарные рукава, расположенные в пожарных шкафах.

Оценка внешних признаков пожара носит рекомендательный характер. Решение о силе горения принимается собственником самостоятельно, под собственную ответственность.

Если в течение трех-четырех минут ограничить распространение пожара или ликвидировать горение невозможно, необходимо немедленно начать эвакуацию (предварительно голосом оповестив находящихся на этаже людей).

Эвакуацию необходимо производить по специально предназначенной для этого лестнице, выход на которую обозначен соответствующим знаком и находится справа или слева от дверей лифта. Эвакуация по рампам автостоянки и на лифте запрещена.

3.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЗДАНИИ ВСТРОЕННОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ ОБЪЕКТОВ (ЭЛЕМЕНТОВ) ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЗДАНИИ АВТОСТОЯНКИ

Содержание и ремонт имущества здания встроенной подземной автостоянки (корпус 31) включает в себя комплекс работ и услуг по техническому обслуживанию коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций здания (далее - работы и услуги), выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью в целях поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-гигиенического состояния, а именно:

- технический надзор за состоянием имущества здания (конструктивных элементов коммуникаций, технических устройств и технических помещений) путем проведения плановых общих и частичных осмотров, технического обследования, приборной диагностики и испытаний;
- выполнение мероприятий по подготовке к сезонной эксплуатации имущества здания (ограждающих конструкций, подъездов, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений) с учетом требований нормативно-технических документов, замечаний и предложений надзорных органов: Госэнергонадзора, государственной противопожарной службы, государственной санитарно-эпидемиологической службы и др.;
- незамедлительное устранение аварий и неисправностей в имуществе здания, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности потребителей;
- выполнение работ по санитарной уборке и очистке имущества здания и придомовой территории, в том числе по уходу

за зелеными насаждениями.

- уборка и чистка водоприемных устройств (воронок, приемков) с помощью специализированных устройств, в том числе с помощью переносных электрических насосов.

Текущий ремонт имущества здания - ремонт, выполняемый в плановом порядке в целях восстановления исправности здания, частичного восстановления их ресурсов с заменой или восстановлением их составных частей ограниченной номенклатуры, установленной нормативной и технической документацией.

Назначение текущего ремонта - предупреждение преждевременного износа конструкций и инженерных систем и восстановление эксплуатационных характеристик здания.

К текущему ремонту относятся также работы по устранению в них мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

Все работы по текущему ремонту подразделяются на две группы:

- профилактический текущий ремонт - ремонт, планируемый заранее по объему, стоимости, по месту и времени его выполнения;
- непредвиденный текущий ремонт - ремонт, необходимость которого определяется в ходе эксплуатации и который проводится в срочном порядке.

Профилактический текущий ремонт является основой нормальной технической эксплуатации и проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию элементов здания до их капитального ремонта или проведения реконструкции здания. Проведение профилактического текущего ремонта обеспечивает установленную долговечность конструктивных элементов и оборудования путем защиты их от преждевременного износа.

Продолжительность эффективной эксплуатации элементов

здания с учетом проведения их профилактических ремонтов определена Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, утвержденным приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312. Работы по техническому обслуживанию зданий и сооружений должны осуществляться владельцем здания и сооружения и(или) привлекаемой на основании договора эксплуатирующей организацией.

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью. Общие осмотры зданий и сооружений должны осуществляться комиссиями в составе представителей владельца здания и сооружения и (или) эксплуатирующей организации. Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния здания и сооружения (журнал технической эксплуатации здания и сооружения).

Необходимость проведения профилактического текущего ремонта конструктивных элементов зданий определяется с учетом их физического износа, материалов и условий эксплуатации.

Для эффективного и рационального использования материальных и трудовых ресурсов рекомендуется осуществлять профилактический текущий ремонт комплексно, по объекту в целом каждые три-пять лет с выполнением необходимого профилактического ремонта всех конструктивных элементов. Непредвиденный текущий ремонт заключается в неотложной ликвидации случайных повреждений и дефектов.

3.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Но-мер п/п	Рекомендации
1	<p>Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных, сетей и оборудования</p> <p>1. Для стабильной работы необходимо подключить приборы к сети переменного тока ~220В, 50Гц по II категории надежности электро-снабжения согласно ПУЭ. Технические характеристики потребителей указаны в таблице 2.4.4 «Системы связи»;</p> <p>2. Предусмотреть установку электрического щита в каждой точке подключения, при этом в каждом электрическом щите предусмотреть отдельную группу (автомат защиты) для каждого электроприемника;</p> <p>3. Потребляемая электроэнергия должна учитываться счетчиками объекта;</p> <p>4. Защитное заземление (зануление) электрооборудования должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030;</p> <p>Технические средства системы должны принадлежать к общему контуру заземления;</p> <p>5. Балансодержатель эксплуатирует оборудование своими силами в соответствии с требованиями нормативной документации, но не реже 1 раза в год;</p> <p>6. Осмотр проводится в доступных местах без отключения от оборудования;</p> <p>7. Техническое обслуживание оборудования осуществляется подготовленным персоналом и заключается в периодическом осмотре оборудования, установленного на объекте, очистке оборудования от пыли, а также проверке программного обеспечения на наличие системных ошибок;</p> <p>Периодичность обслуживания – 1 раз в полгода.</p>

2	<p>Рекомендации по содержанию и ремонту вводных и вводно-распределительных устройств (ГРЩ, ВРУ и ЩРЭ) системы электроснабжения</p> <p>Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.</p> <p>Потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов оборудования ГРЩ. Ответственность за их проведение возлагается на руководителя.</p> <p>На все виды ремонтов основного оборудования ГРЩ должны быть составлены, ответственным за электрохозяйство, годовые планы (графики), утверждаемые техническим руководителем Потребителя.</p> <p>Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а также продолжительность ежегодного простоя в ремонте для отдельных видов ГРЩ устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами, действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей.</p> <p>Конструктивные изменения ГРЩ и аппаратов, а также изменения электрических схем при выполнении ремонтов осуществляются по утвержденной технической документации.</p> <p>Установленное у Потребителя оборудование должно быть обеспечено запасными частями и материалами. Состояние запасных частей, материалов, условия поставки, хранения должны периодически проверяться ответственным за электрохозяйство.</p> <p>Вводимое после ремонта оборудование должно испытываться в соответствии с нормами испытания электрооборудования.</p> <p>Специальные испытания эксплуатируемого оборудования проводятся по схемам и программам, утвержденным ответственным за электрохозяйство.</p> <p>Основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный ремонт, подлежит испытаниям под нагрузкой не менее 24 часов, если не имеется других указаний заводов-изготовителей. При обнаружении дефектов, препятствующих нормальной работе оборудования, ремонт считается незаконченным до устранения этих дефектов и повторного проведения испытания.</p>
---	--

	<p>Все работы выполненные при капитальном ремонте ГРЩ, принимаются по акту, к которому должна быть приложена техническая документация по ремонту. Акты со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования. О работах, проведенных при ремонте остального электрооборудования и аппаратов, делается подробная запись в паспорте оборудования или в специальном ремонтном журнале.</p> <p>Для своевременного и качественного выполнения задач, указанных в настоящей главе, ремонтный персонал должен иметь склады мастерские и другие соответствующие помещения, а также приспособления, средства испытаний и измерений, в т.ч. для проведения раннего диагностирования дефектов, например, виброакустические приборы, тепловизоры, стационарные и передвижные лаборатории и т.д.</p> <p>Литература: ПТЭЭП п.п. 1.6.1; 1.6.3; 1.6.5; 1.6.8; 1.6.10; 1.6.11; 1.6.12; 1.6.13; 1.6.14; 1.6.15</p>
3	Рекомендации по содержанию и ремонту аппаратуры защиты, контроля и управления системы электроснабжения
	<p>Электрические сети и электроустановки потребителя должно быть защищены от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов устройствами релейной защиты, автоматическими выключателями или предохранителями и оснащены средствами электроавтоматики и телемеханики в соответствии с установленными правилами.</p> <p>Предельно допустимые нагрузки питающих элементов электрической сети по условиям настройки релейной защиты, и с учетом возможных эксплуатационных режимов должны согласовываться потребителем с диспетчерской службой энергоснабжающей организации и периодически пересматриваться.</p> <p>Установки устройств РЗА линий связи потребителя с энергоснабжающей организацией, а также трансформаторов (автотрансформаторов) на подстанциях потребителя, находящихся в оперативном управлении или в оперативном ведении диспетчера энергоснабжающей организации, должны быть согласованы с соответствующей службой РЗА энергоснабжающей организации.</p> <p>Все установки устройств релейной защиты должны проверяться в условиях минимальной электрической нагрузки потребителя и энергоснабжающей организации для действующей схемы электроснабжения.</p>

	<p>В цепях оперативного тока должна быть обеспечена селективность действия аппаратов защиты (предохранителей и автоматических выключателей).</p> <p>Автоматические выключатели, колодки предохранителей должны иметь маркировку с указанием наименования присоединения и номинального тока.</p> <p>В эксплуатации должны быть обеспечены условия для нормальной работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики и вторичных цепей (допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, уровень помех и др.).</p> <p>Во все случае правильного и неправильного срабатывания устройств РЗАиТ, а также выявленные в процессе их оперативного и технического обслуживания дефекты (неисправности) обслуживающий персонал должен тщательно анализировать. Все дефекты персонал должен устранять.</p> <p>Работы в устройствах РЗАиТ должен выполнять персонал, обученный и допущенный к самостоятельному техническому обслуживанию соответствующих устройств, с соблюдением правил безопасности труда при эксплуатации электроустановок.</p> <p>Литература: ПТЭЭП п.п. 2.6.1; 2.6.3; 2.6.4; 2.6.5; 2.6.6; 2.6.7; 2.6.18; 2.6.21.</p>
4	Рекомендации по содержанию и ремонту приборов учета электрической энергии
	<p>Эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.</p> <p>Счётчик электрической энергии подлежит государственному метрологическому контролю и надзору.</p> <p>Проверка счётчика осуществляется органами Государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц.</p> <p>К работам по техническому обслуживанию счётчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.</p>

	<p>Сроки поверки встроенных в энергооборудование средств электрических измерений (трансформаторов тока, узлов учёта) должны соответствовать межремонтным интервалам работы оборудования, на котором они установлены. В объёмы ремонтов оборудования должны быть включены демонтаж, поверка и установка этих средств измерений.</p> <p>В перечень работ по техническому обслуживанию входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • удаление пыли с корпуса и лицевой панели счётчика, • проверка надёжности подключения силовых и интерфейсных цепей счётчика, • проверка исправности батареи резервного питания и отсутствия ошибок работы счётчика. <p>Обслуживание производится в соответствии с графиком планово-предупредительных работ эксплуатирующей организации.</p> <p>На средства измерений и учета электрической энергии составляются паспорта (или журналы), в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках.</p> <p>Периодичность и объем поверки расчетных счетчиков должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов.</p> <p>Положительные результаты поверки счетчика удостоверяются поверительным клеймом или свидетельством о поверке.</p> <p>На каждом средстве учета электрической энергии (счетчике) должна быть выполнена надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии. Допускается выполнять надпись на панели рядом со счетчиком, если при этом можно однозначно определить принадлежность надписей к каждому счетчику.</p> <p>Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены. Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии персонал должен незамедлительно сообщать подразделению, выполняющему функции метрологической службы потребителя. Вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по обеспечению нормальной записи регистрирующими приборами, разрешается только персоналу подразделения, выполняющего функции</p>
--	---

	<p>метрологической службы потребителя, а средств измерений для расчета с поставщиками или потребителями - персоналу подразделения совместно с их представителями.</p> <p>Установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики, выполняет персонал эксплуатирующего их потребителя с разрешения энергоснабжающей организации.</p> <p>Замену и поверку расчетных счетчиков, по которым производится расчет между энергоснабжающими организациями и потребителями, осуществляет собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. При этом время безучетного потребления электроэнергии и средняя потребляемая мощность должны фиксироваться двусторонним актом.</p> <p>ПТЭЭП, Глава 2.11</p>
5	<p>Рекомендации по содержанию и ремонту электрической установки системы дымоудаления</p>
	<p>Состав работ и сроки проведения работ для АВР системы дымоудаления и вентиляторов подпора воздуха:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих групп контактов; • проверка наличия резервных элементов (плавкие вставки) и исправности съемников плавких вставок. <p>ППР ВРУ должен производиться 1 раз в три года. В состав работ ППП входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • операции технического обслуживания; • частичная разборка аппаратов, чистка и промывка механических и контактных деталей, выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена; • опилка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих групп контактов (для АВР) и ножей рубильников; • регулировка зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами (для АВР); • регулировка зазоров в магнитопроводе (для АВР); • проверка наконечников и выводов; • восстановление надписей и маркировки (при необходимости);

	<ul style="list-style-type: none"> • проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); • обновление чертежа схемы (при необходимости); • окраска панелей (при необходимости); • проверка фазировки ВРУ и их присоединений; • проверка главной заземляющей шины (проверка затяжки болтовых и целостность сварных контактных соединений); • проверка и замена изоляторов (при обнаружении факта неисправности); • смазка приводов и механизмов рубильников, ножей; • замеры сопротивления изоляции (Проводятся мегаомметром на 1000-2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1Мом); • проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0.1Ом) <p>ППР линий питания системы дымоудаления и вентиляторов подпора воздуха должен производиться 1 раз в три года.</p> <p>В состав работ входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • замеры сопротивления изоляции (проводятся мегаомметром на 1000В, сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5Мом); • проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов, переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0.1Ом); • проверка действия расцепителей автоматических выключателей; • проверка полного сопротивления петли фаза-ноль.
6	<p>Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и кабелей систем электроснабжения</p>
	<p>В кабельных сооружениях и других помещениях должен быть организован систематический контроль за тепловым режимом работы кабелей, температурой воздуха.</p> <p>Температура воздуха внутри кабельных туннелей, каналов и шахт в летнее время должна быть не более чем на 10°С выше температуры наружного воздуха.</p>

	<p>Нагрузки КЛ должны измеряться периодически в сроки, установленные нормами испытания электрооборудования. На основании данных этих измерений должны уточняться режимы и схемы работы КЛ.</p> <p>Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ должны проводиться в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • трасс кабелей, проложенных в земле, - не реже 1 раза в 3 месяца; • трасс кабелей, проложенных в блоках, каналах - не реже 1 раза в 6 месяцев; • периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ должен проводить административно-технический персонал. <p>После ливней и при отключении КЛ релейной защитой должны проводиться внеочередные осмотры.</p> <p>Сведения об обнаруженных при осмотрах неисправностях должны заноситься в журнал дефектов и неполадок. Неисправности должны устраняться в кратчайшие сроки.</p> <p>Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны производиться только после получения соответствующего разрешения руководства организации, по территории которой проходит КЛ, и организации, эксплуатирующей КЛ. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием размещения и глубины заложения КЛ. Местонахождение КЛ должно быть обозначено соответствующими знаками или надписями как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ. При этом исполнитель должен обеспечить надзор за сохранностью кабелей на весь период работ, а вскрытые кабели укрепить для предотвращения их провисания и защиты от механических повреждений. На месте работы должны быть установлены сигнальные огни и предупреждающие плакаты.</p> <p>Перед началом раскопок должно быть произведено шурфление (контрольное вскрытие) кабельной линии под надзором электротехнического персонала Потребителя, эксплуатирующего КЛ, для уточнения расположения кабелей и глубины их залегания.</p> <p>При обнаружении во время разрытия земляной траншеи трубопроводов, неизвестных кабелей или других коммуникаций, не указанных на схеме, необходимо приостановить работы и поставить об этом в известность ответственного за электрохозяйство. Рыть траншеи и котлованы в местах нахождения кабелей и подземных сооружений следует с особой осторожностью, а на глубине 0,4 м и более - только лопатами.</p>
--	---

	<p>Зимой раскопки на глубину более 0,4 м в местах прохождения кабелей должны выполняться с обогревом грунта. При этом необходимо следить за тем, чтобы от поверхности обогреваемого слоя до кабелей сохранялся слой грунта толщиной не менее 0,15 м. Оттаявший грунт следует отбрасывать лопатами.</p> <p>Применение ломов и тому подобных инструментов не допускается.</p> <p>Производство раскопок землеройными машинами на расстоянии ближе 1 м от кабеля, а также использование отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелями на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта менее 0,3 м, не допускается.</p> <p>Применение ударных и вибропогружных механизмов разрешается на расстоянии не менее 5 м от кабелей.</p> <p>КЛ должны периодически подвергаться профилактическим испытаниям повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования (приложение 3).</p> <p>Необходимость внеочередных испытаний КЛ, например, после ремонтных работ или раскопок, связанных со вскрытием трасс, а также после автоматического отключения КЛ, определяется руководством Потребителя, в ведении которого находится кабельная линия (см. ПТЭ-ЭП п.п. 2.4.14; 2.4.15; 2.4.17 ; 2.4.23; 2.4.242;4.25; 2.4.262.4.262;4.26).</p>
7	<p>Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы холодного водоснабжения, запорно-регулирующих устройств, приборов учета холодной воды водомерного узла, входящих в имущество автостоянки</p>
	<p>Системы холодного водоснабжения и канализации должны находиться в состоянии, обеспечивающем бесперебойную их работу. Из трубопроводов и приборов не должно быть утечек воды.</p> <p>С этой целью инженерно-технические работники службы эксплуатации и лица, обслуживающие системы водопровода и канализации, обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> изучить и выполнять «Правила пользования водопроводом и канализацией», утвержденные постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. N 167, а также довести их до сведения эксплуатационного персонала, обслуживающего водопровод и канализацию дома, и следить за их выполнением.

	<p>При обслуживании внутренних водостоков следует учитывать мероприятия, обеспечивающие положительную температуру в трубопроводах и водосточных воронках при отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев в соответствии с рабочей документацией).</p> <p>Неисправности системы водоотвода: (протечки в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, засорение и обледенение воронок и открытых выпусков, разрушение водоотводящих лотков от здания, протекание стыковых соединений водосточного стояка, конденсационное увлажнение теплоизоляции стояков) следует устранять по мере выявления дефектов, не допуская ухудшения работы системы.</p> <p>При обслуживании СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ автостоянки при отрицательных температурах наружного воздуха следует предусмотреть мероприятия по заблаговременному опорожнению трубопроводов, питающих наружные поливочные краны.</p>
8	<p>Рекомендации по содержанию и ремонту систем вентиляции и дымоудаления</p>
	<p>Внешний осмотр и проверка работоспособности установок должны проводиться не реже одного раза в месяц.</p> <p>Необходимо производить Техническое обслуживание и сезонную проверку управления оборудованием систем вентиляции и дымоудаления:</p> <ul style="list-style-type: none"> определение работоспособности оборудования и элементов систем; устранение неплотностей в вентиляционных шахтах, устранение засоров, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; при необходимости замена воздухопроводов и материала изоляции допускается на идентичные, не уступающие по характеристикам, заложенным в проекте.

	<ul style="list-style-type: none"> • при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), • проведение восстановительных работ. <p>Техническое обслуживание установок дымоудаления проводится инженерно-техническим персоналом с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния.</p> <p>Основными видами периодических работ по ТО являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внешний осмотр - контроль технического состояния, т.е. определение технического состояния установок по внешним признакам; • проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом; • профилактические работы - работы плано-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов установки, выработавших ресурс или пришедших в негодность. <p>Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по результатам контроля технического состояния, проводимого при техническом обслуживании или в результате отказа в работе систем.</p> <p>Техническое освидетельствование проводится после 5 лет с момента ввода установок в эксплуатацию (и далее с установленной периодичностью) на предмет технической возможности и экономической целесообразности их использования по назначению.</p> <p>Ремонт систем дымоудаления осуществлять специализированной организацией в соответствии с установленными требованиями.</p>
	<p>Рекомендации по содержанию и ремонту системы пожаротушения см. подраздел 3.7.</p>

3.7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ (ВОЗДУШНОЙ) (АУП-ТРВ)

Но-мер п/п	Рекомендации
1	<p align="center">Алгоритм работы АУП-ТРВ и действие технического персонала. Дежурный режим</p>
	<p>1.1 Распределительный и питающий трубопроводы в помещении автостоянки заполнены водой и находятся под давлением, поддерживаемым жокей-насосом – 3,0 – 4,0 м.вст.</p> <p>1.2 Световые указатели: «Насосная ПТ» - включен в круглосуточном режиме, «Пожарная техника» - не горит.</p> <p>1.3 Система речевого оповещения – неактивная</p> <p>1.4 Система АУП-ТРВ – «Норма»</p> <p>1.5 Информация о состоянии системы отражается на пультах «Поток-БКИ», «С2000-М», АРМ «Орион» - помещение диспетчерского пункта на 1 этаже жилого дома</p> <p>1.6 РИП-12RS (все) – «Норма»</p> <p>1.7 Система ДУ – неактивна</p> <p>1.8 При «Неисправности» сигнал поступает на прибор контроля за исполнительным устройством (ППКОП «Согнал-20П», «Поток-3Н»), прибор контроля и управления по интерфейсу RS-485 передает сигнал «Неисправность» на пульт контроля и управления «С2000-М». ПКУ С2000-М формирует команду «Неисправность» и подает команды прибору С2000-СП1 на подачу сигнала «Неисправность» в систему диспетчеризации.</p> <p>1.9 Действия тех.персонала для постановки АУП в дежурный режим необходимо выполнять в соответствии с требованиями ВСН 25-09.67-85 и документацией завода-изготовителя.</p> <p>Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; Применение предупреждающей сигнализации, надписей</p>

	<p>и плакатов; Применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений; Использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического и магнитного полей в электроустановках, в которых их напряженность превышает допустимые нормы.</p> <p>1.10 Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: Основная изоляция токоведущих частей; Ограждения и оболочки; Установка барьеров; Размещение вне зоны досягаемости; Применение сверхнизкого (малого) напряжения.</p> <p>1.11 Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: Защитное заземление; Автоматическое отключение питания; Уравнивание потенциалов; Выравнивание; Двойная или усиленная изоляция; Сверхнизкое (малое) напряжение; Защитное электрическое разделение цепей; Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки; Круглосуточное наблюдение за функционированием установки; Искусственное освещение не менее 150лк для люминесцентных ламп и не менее 100лк для ламп накаливания, а также аварийное освещение, которое должно обеспечивать освещенность не менее 10% норм рабочего освещения; Телефонная связь с пожарной охраной; Исключение доступа посторонних лиц к приемно-контрольным приборам</p> <p>1.12. При эксплуатации следует соблюдать «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03, раздел VII Методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля», МВД РФ (ГУГПС, ВНИИПО)</p> <p>1.13. К испытаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования должен допускаться только специально подготовленный инженерно-технический персонал, изучивший проектную документацию, нормативно-методические материалы, должностные инструкции и инструкцию по эксплуатации установки и получивший допуск к работе.</p> <p>1.14. В процессе проведения испытаний и оборудования и трубопроводов при отрицательных температурах следует принимать меры для предотвращения замерзания жидкости.</p>
--	---

2	Режим "Пожар" или несанкционированное вскрытие спринклера
	<p>2.1 При срабатывании теплового замка спринклерного оросителя «CBSO-ПВо.07-R1/2/P57.В3-«Аква-Гефест»» происходит вскрытие запорного устройства выходного отверстия спринклера, что приводит к снижению давления в распределительном, питающем трубопроводах.</p> <p>2.2. Срабатывает узел управления (УУ).</p> <p>2.3 Изменение давления регистрируют датчики давления (СДУ), установленные на узле управления УУ в количестве 2-х шт. подключенных по схеме «или».</p> <p>2.4 СДУ передают сигнал «Пожар» на «Сигнал-20П» (SMD) который взаимодействует с «С2000-М».</p> <p>2.5 По ЛС (RS-485) на «Поток-3Р» выдается сигнал «Пожар».</p> <p>2.6 При падении давления в подводящем трубопроводе электроконтактные манометры (ЭКЗ1,2») подключенные по схеме «или» выдают сигнал «Пуск» в прибор управления «Поток-3Н».</p> <p>2.7 «Поток-3Н» выдает команду ШКП-45(1) на включение основного насоса ПТ.</p> <p>2.8 Одновременно с включением пожарных насосов автоматические отключается жockey-насос, запитанный в данную магистраль.</p> <p>2.9 В случае не выхода основного насоса в режим, «Поток-3Н» выдает команду на ШКП-45(2) на включение резервного насоса.</p> <p>2.10 Световые указатель: «Насосная ПТ» - горит, «Пожарная техника» - горит.</p> <p>2.11 «Поток-3Н» передает сигналы и команды в помещение диспетчерского пункта на 1 этаже жилого дома на «Поток-БКИ» и ПКУ «С2000-М», которые взаимодействуют по линии связи с установками ПС СОУЭ, диспетчеризацией и АРМ «Орион», дублирующие сигналы приходят в помещение охраны в автостоянке (1.12) в осях (Ба-Ва)/ (За-5а).</p> <p>2.12 Пуль контроля и управления «С2000М» получив сигнал «Пожар» от автоматической установки пожаротушения формирует команду «Пожар» и выдает сигналы по линии связи RS-485 на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Блок индикации «Поток-БКИ» для световой индикации состояния пожаротушения;

	<ul style="list-style-type: none"> • Запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; • Выдачу команды на отключение системы приточно-вытяжной вентиляции; • Выдачу команды на разблокировку дверей; • Выдачу команды «Спуска/подъем лифтов на основной посадочный этаж»; • Сигнально-пусковой блок «С2000-СП1» на выдачу сигналов «Пожар», «Неисправность», в систему диспетчеризации; • Запуск системы дымоудаления. <p>2.13 Постановка системы в дежурный режим осуществляется с клавиатуры С2000-М.</p> <p>2.14 Подробное описание принципа действия приёмной аппаратуры и отдельных элементов, входящих в состав установки, приведено в технической документации заводов-изготовителей.</p> <p>2.15 В случае пожара эксплуатирующая организация действует в соответствии с должностной инструкцией (разрабатывается администрацией объекта).</p> <p>2.16 В случае несанкционированного вскрытия или локализации и тушения очагов пожара в защищаемых помещениях и необходимости привести АУП-ТРВ в рабочее состояние (дежурный режим) следует действовать техническому персоналу (или первоочередные функции поручить эксплуатирующей организации по должностной инструкции).</p>
--	---

3	Подготовка к работе и проверка технического состояния установки водяного пожаротушения
	<p>3.1. После окончания монтажных работ всасывающие, напорные и распределительные трубопроводы должны быть промыты и подвергнуты гидравлическим испытаниям. Результаты промывки и опрессовки должны быть оформлены актами.</p> <p>При наличии возможности следует проверить эффективность установки пожаротушения путем организации тушения искусственного очага пожара.</p> <p>3.2. Гидравлическое испытание трубопроводов необходимо производить под давлением равным 1,25 рабочего (Р), но не менее Р+0,3 МПа, в течение 10 мин.</p> <p>После 10 мин. испытаний давление следует постепенно снизить до рабочего и произвести тщательный осмотр всех сварных соединений и прилегающих к ним участков.</p> <p>Сеть трубопроводов считается выдержавшей гидравлическое испытание, если не обнаружено признаков разрыва, течи и капель в сварных соединениях и на основном металле, видимых остаточных деформаций.</p> <p>Измерять давление следует двумя манометрами.</p> <p>3.3. Промывка и гидравлические испытания трубопроводов должны проводиться в условиях, исключающих их замерзание (при температуре не ниже 0°).</p> <p>3.4. Установки автоматического водяного пожаротушения должны работать в режиме автоматического пуска. На период нахождения в защищаемых помещениях персонала (обход, ремонтные работы и т.п.) пуск установок должен переводиться на ручное (дистанционное) включение.</p>

4	Техническое обслуживание установок водяного пожаротушения. Организационные мероприятия
	<p>4.1. Лицо, ответственное за постоянную готовность технологического оборудования установки пожаротушения, должно хорошо знать принцип устройства и порядок работы этого оборудования, а также иметь следующую документацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проект с изменениями, внесенными во время монтажа и наладки установки пожаротушения; • заводские паспорта и эксплуатационные инструкции на оборудование и приборы; • инструкцию по эксплуатации технологического оборудования; • акты и протоколы ведения монтажных и наладочных работ, а также опробований работы технологического оборудования; • планы-графики технического обслуживания и ремонта технологического оборудования; • "Журнал учета технического обслуживания и ремонта установки пожаротушения". <p>4.2. Любые отклонения от принятой проектом схемы, замена оборудования, дополнительная установка оросителей или их замена оросителями с большим диаметром сопла должны быть предварительно согласованы с проектной организацией - автором проекта.</p> <p>4.3. Для контроля за техническим состоянием технологического оборудования установки пожаротушения должен вестись «Журнал учета технического обслуживания и ремонта установки пожаротушения», в котором должны регистрироваться дата и время проверки, кто проводил проверку, обнаруженные неисправности, их характер и время их устранения, время вынужденного отключения и включения установки пожаротушения, проводимые испытания работы всей установки или отдельного оборудования.</p> <p>Не реже одного раза в квартал с содержанием журнала должен знакомиться под расписку главный технический руководитель.</p> <p>4.4. Для проверки готовности и эффективности автоматической установки водяного пожаротушения один раз в три года должна проводиться полная ревизия технологического оборудования этой установки.</p>

	<p>Во время ревизии, кроме основных работ, проводится опрессовка напорного трубопровода и на двух-трех направлениях проводится промывка (или продувка) и опрессовка распределительных трубопроводов, находящихся в наиболее агрессивной среде (сырость, загазованность, пыль).</p> <p>При обнаружении недостатков необходимо разработать мероприятия, обеспечивающие полное их устранение в сжатые сроки.</p> <p>Ревизию рекомендуется заканчивать подачей огнетушащего средства на одном из направлений и, желательнее, с организацией искусственного очага пожара.</p> <p>4.5. Автоматическая установка пожаротушения в соответствии с графиком, утвержденным начальником, но не реже одного раза в три года должна опробоваться (испытываться) по специально разработанной программе с реальным пуском всей системы в работу. Во время опробования на первом и последнем оросителях следует проверять давление воды и интенсивность орошения.</p> <p>Опробование следует проводить продолжительностью 1,5-2 мин с включением исправных дренажных устройств.</p> <p>По результатам опробований должен быть составлен акт или протокол, а сам факт опробования зарегистрирован в "Журнале учета технического обслуживания и ремонта установки пожаротушения".</p> <p>4.6. Для хранения запасного оборудования, деталей оборудования, а также приспособлений, инструментов, материалов, приборов, необходимых для контроля и организации ремонтных работ автоматической установки водяного пожаротушения, должно быть выделено специальное помещение.</p> <p>4.7. Лицо, ответственное за эксплуатацию технологического оборудования установки пожаротушения, должно организовать занятия с персоналом, выделенным для контроля работы и обслуживания этого оборудования.</p> <p>4.8. В помещении насосной станции АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ должны быть вывешены: инструкция о порядке включения в работу насосов и открытия запорной арматуры, а также принципиальная и технологические схемы.</p>
--	---

5	Технические требования к автоматической установке водяного пожаротушения
	<p>5.1. Подъезды к зданию (помещению) насосной станции и установки пожаротушения, а также подходы к насосам, компрессору, узлам управления, манометрам и другому оборудованию установки пожаротушения, должны быть всегда свободными.</p> <p>5.2. На действующей установке пожаротушения должны быть опломбированы в рабочем положении: узлы управления, задвижки и краны ручного включения; спускные краны; сигнализаторы потока жидкости.</p> <p>5.3. После срабатывания установки пожаротушения ее работоспособность должна быть полностью восстановлена не более чем через 24 ч.</p>
6	Всасывающий трубопровод
	<p>6.1. Один раз в квартал проверяется состояние вводов, запорной арматуры, измерительных приборов и водозаборного колодца.</p> <p>6.2. До наступления морозов арматура в насосной пожаротушения должна быть осмотрена, при необходимости отремонтирована.</p>
7	Насосная станция
	<p>7.1. Перед опробованием насосов необходимо проверить: затяжку сальников; уровень смазки в ваннах подшипников; правильность затяжки фундаментных болтов, гаек крышки насосов и подшипников; соединения трубопровода на стороне всасывания и самих насосов.</p> <p>7.2. Один раз в месяц насосы и другое оборудование насосной станции должны осматриваться, очищаться от пыли и грязи.</p> <p>7.3. Каждый пожарный насос не менее двух раз в месяц должен включаться для создания требуемого давления, о чем делается запись в оперативном журнале.</p> <p>7.4. Не реже одного раза в месяц должна проверяться надежность перевода всех пожарных насосов на основное и резервное электропитание с регистрацией результатов в оперативном журнале.</p> <p>7.5. Один раз в три года насосы и двигатели, должны проходить ревизию, во время которой устраняются все имеющиеся недостатки. Ремонт и замена сработанных деталей, проверка сальников проводятся по необходимости.</p> <p>7.6. Помещение насосной станции необходимо содержать в чистоте. При отсутствии дежурства его необходимо запирают на замок. Один из запасных ключей должен храниться на щите управления, о чем должно быть указано на двери.</p>

8	Напорные и распределительные трубопроводы
	<p>8.1. Один раз в квартал необходимо проверять:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отсутствие течей и прогибов трубопроводов; • наличие постоянного уклона (не менее 0,01 для труб диаметром до 50 мм и 0,005 для труб диаметром 50 мм и более); • состояние креплений трубопроводов; • отсутствие касаний электропроводов и кабелей; • состояние окраски, отсутствие грязи и пыли. <p>Обнаруженные недостатки, могущие повлиять на надежность работы установки, должны устраняться немедленно.</p> <p>8.2. Напорный трубопровод должен быть в постоянной готовности к действию, т.е. заполнен водой и находиться под рабочим давлением.</p>
9	Узлы управления и запорная арматура
	<p>9.1. Для автоматической установки водяного пожаротушения трансформаторов и кабельных сооружений в запорно-пусковых устройствах следует применять стальную арматуру с рабочим давлением 1,6 МПа, ремонтные задвижки с ручным приводом марки с рабочим давлением 1,6 МПа.</p> <p>9.2. Состояние узлов управления и запорной арматуры, наличие пломбы, значения давления до и после узлов управления, должны контролироваться не реже одного раза в месяц.</p> <p>9.3. Один раз в полугодие должна проводиться проверка электрической схемы срабатывания узла управления с автоматическим его включением при закрытой задвижке.</p> <p>9.4. Место установки узла управления должно быть хорошо освещено, надписи на трубопроводах или специальных трафаретах (номер узла, защищаемый участок, тип оросителей и их количество) должны быть выполнены несмываемой яркой краской и хорошо просматриваться.</p> <p>9.5. Все повреждения задвижек, вентилей и обратных клапанов, которые могут повлиять на надежность работы установки пожаротушения, должны устраняться немедленно.</p>

10	Оросители
	<p>10.1. В качестве водяных оросителей для автоматического пожаротушения применяются: Распылитель водяной CBS0-ПВо0.07-R1/2/P57. ВЗ-«Аква-Гефест», установленные на распределительных трубопроводах розеткой вверх.</p> <p>Распылители водяные «CBS0-ПВо.07-R1/2/P57.ВЗ-«Аква-Гефест»», установленные на распределительных трубопроводах.</p> <p>10.2. При осмотре оборудования распределительных устройств, но не реже одного раза в месяц оросители должны быть осмотрены и очищены от пыли и грязи. При обнаружении неисправности или коррозии должны быть приняты меры к их устранению.</p> <p>10.3. При проведении ремонтных работ оросители должны быть защищены от попадания на них штукатурки и краски (например, полиэтиленовыми или бумажными колпачками, и т.п.). Обнаруженные после ремонта следы краски и раствора должны быть удалены.</p> <p>10.4. Запрещается устанавливать взамен неисправных оросителей пробки и заглушки.</p> <p>10.5. Для замены неисправных или поврежденных оросителей должен быть создан резерв 10-12% общего количества установленных оросителей.</p> <p>10.6. Вновь устанавливаемые оросители должны быть очищены от консервирующей смазки и проверены гидравлическим давлением 1,25 МПа (12,5 кгс/см²) в течение 1 мин.</p>
11	Компрессор, манометры
	<p>11.1. Ежедневно следует проводить внешний осмотр жокей-насоса, проверить уровень давления воздуха в трубопроводе. При снижении давления воздуха на 0,05 МПа (по отношению к рабочему) автоматически производится его подкачка (контролируется по манометру).</p> <p>Один раз в неделю производится опробование жокей-насоса на холостом ходу.</p> <p>11.2. Техническое обслуживание жокей-насоса, проводимое один раз в год, включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • детальный осмотр жокей-насоса (заменить изношенные части и арматуру);

	<ul style="list-style-type: none"> • выполнение всех других технических требований, предусмотренных заводскими паспортами и инструкциями по эксплуатации жокей-насоса. <p>11.3. Выключение жокей-насоса из схемы установки пожаротушения запрещается.</p> <p>11.4. Освидетельствование жокей-насоса производится специальной комиссией с участием представителей Госгортехнадзора, местных органов Государственного пожар-ного надзора и данного предприятия.</p> <p>11.5. Правильность показаний работы манометров следует проверять один раз в полугодие.</p> <p>11.6. Полная проверка на установке пожаротушения всех манометров с их опломбированием или клеймением должна производиться ежегодно в соответствии с действующим положением.</p>
12	Регламент технического обслуживания установки АУП-ТРВ
	<p>12.1. Внешний осмотр составных частей установки (технологической части – трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, узлов управления, насосов, манометров, распределительных устройств и т. д.; сигнализационной части – приемно-контрольных приборов (устройств), пусковых блоков на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб проводить – ежедневно;</p> <p>12.2. Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети – ежедневно;</p> <p>12.3. Раз в неделю необходимо проводить пуск насосного оборудования в холостую - без воды, на 10-30 минут. Пуск производится дистанционно от ШКП;</p> <p>12.4. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный – ежедневно;</p> <p>12.5. Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) – ежемесячно;</p> <p>12.6. Профилактические работы – раз в квартал;</p>

	<p>12.7. Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах – ежеквартально;</p> <p>12.8. Метрологическая проверка КИП – ежегодно;</p> <p>12.9. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – ежегодно;</p> <p>12.10. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей – один раз в три года;</p> <p>12.11. Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность – 1 раз в 3 года (проводить в теплый период времени);</p> <p>12.12. Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением – 1 раз в 3 года;</p> <p>Работы по техническому обслуживанию должны производиться с составлением акта и занесением информации в журнал работ в соответствии с СП255.1325800.2016.</p> <p>Подробное описание принципа действия приёмной аппаратуры и отдельных элементов, входящих в состав установки, приведено в технической документации заводов-изготовителей.</p>
--	--

3.8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Номер п/п	Рекомендации
1	<p>Рекомендации по содержанию лифтов, содержанию и ремонту лифтового оборудования, лифтовых шахт</p> <p>Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;</p> <p>Обеспечение проведения плановых осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);</p> <p>Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);</p> <p>Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.</p> <p>Техническое обслуживание лифтов предусматривает проведение регулярных проверок электрического и механического оборудования лифтов, чистки, смазки и регулировки узлов в целях поддержания его работоспособности, обеспечения бесперебойной эксплуатации и предотвращения сбоев в их работе. Профилактические работы проводятся не реже 1 раза в месяц.</p> <p>Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами следует осуществлять специализированной организацией в соответствии с установленными требованиями и проводить линейными электромеханиками совместно с лифтерами (лифтовое обслуживание) или (при подключении лифтов к диспетчерскому пульту) - линейными электромеханиками совместно с диспетчерами (операторами) и дежурными электромеханиками (комплексное обслуживание).</p> <p>Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни должна осуществлять аварийная служба.</p> <p>Эксплуатирующая организация обеспечивает содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путём организации надлежащего обслуживания и ремонта.</p> <p>Для этих целей эксплуатирующая организация обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности;

	<ul style="list-style-type: none"> • укомплектованность штата работников, связанных с эксплуатацией лифтов; • допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; • проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности; • наличие нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ; • производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности; • проведение технического диагностирования, обследования лифтов и вывод лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока эксплуатации; • предотвращение проникновения в технические помещения лифта посторонних лиц; • выполнение предписаний Ростехнадзора и его должностных лиц, отдаваемых ими в соответствии с полномочиями; • приостановление эксплуатации лифта самостоятельно или по предписанию органов Ростехнадзора и должностных лиц в случае угрозы жизни людей; • мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварии и несчастных случаев на лифте, содействие государственным органам, участие в техническом расследовании причин аварий и несчастных случаев на лифте, а также принимает меры по устранению указанных причин и их профилактике; • анализ причин возникновения инцидента на лифте, принятие мер по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов; • меры по защите жизни и здоровья работников, связанных с эксплуатацией лифтов; • своевременное информирование соответствующих органов государственной власти об аварии и несчастном случае на лифте; • учёт аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифте; • представление в орган Ростехнадзора информации о количестве аварий, инцидентов и несчастных случаев, причинах их возникновения и принятых мерах; • страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в случае аварии на лифте на весь срок эксплуатации.
--	--

	<p>Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни должна осуществлять аварийная служба.</p> <p>Поддержание работоспособности и безопасности лифтов следует осуществлять в соответствии с инструкцией по обслуживанию лифтов;</p> <p>Техническое обслуживание устройств безопасности следует осуществлять в соответствии с инструкцией изготовителя;</p> <p>Квалификация персонала, выполняющего работы по техническому обслуживанию лифтов, должна поддерживаться на надлежащем уровне путем проведения регулярного обучения и проверок; ГОСТ Р 54999-2012 (ЕН 13015:2001) Лифты. Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию лифтов.</p>
2	<p style="text-align: center;">Рекомендации по содержанию лифтовых холлов</p> <p>Контроль за техническим состоянием лифтовых холлов, лифтовых шахт следует осуществлять путем проведения систематических плановых и внеочередных (неплановых) осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Целью осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров также осуществляется контроль за использованием и содержанием помещений.</p> <p>Общие осмотры проводятся 1 раз в год. При этом обследуются лифтовые холлы, лифтовые шахты в целом, включая конструктивные элементы. Общий осмотр рекомендуется проводить по отдельным частям или конструктивным элементам и системам инженерного оборудования в следующей последовательности: - потолки, - стены, перегородки, - полы, -двери, -коммуникации и устройства, расположенные в пределах лифтовых холлов, лифтовых шахт.</p> <p>Частичному осмотру подлежат отдельные элементы инженерного оборудования и конструкций в пределах лифтовых холлов, лифтовых шахт. При этом устраняются мелкие неисправности электротехнических устройств и другого оборудования, входящего в состав имущества автостоянки.</p> <p>Сухая механизированная уборка помещения автостоянки и рампы выполняется клининговой компанией по договору. Уборка помещения автостоянки осуществляется с помощью подметальной машины. Машины располагаются в специально отведенных помещениях для хранения уборочной техники.</p>

	<p>Для проведения сухой и влажной уборки помещений контрольного поста, тамбуров, лестничных маршей и площадок, лифтовых холлов и кабин допускается привлекать клининговые компании по договору.</p> <p>Рекомендации по ремонту аналогичны общим рекомендациям по ремонту строительных конструкций.</p>
3	Рекомендации по содержанию технических помещений
	<p>Доступ в технические помещения должен быть разрешен только для лиц, выполняющих работы по содержанию и ремонту имущества, или осуществляющих надзор за выполнением таких работ.</p> <p>Входные двери в машинные помещения, помещения вентиляционных камер, другие технические помещения должны быть закрыты на замки, ключи от которых должны храниться в помещении охраны автостоянки.</p> <p>Освещение в технических помещениях должно находиться в исправном состоянии. Не допускается складирование на лестничных клетках, в коридорах и помещениях технического назначения строительного мусора и прочих вещей.</p>
4	Рекомендации по содержанию и ремонту лестниц, лестничных площадок и маршей
	<p>Контроль за техническим состоянием лестниц, лестничных маршей и площадок следует осуществлять путем проведения систематических плановых и внеочередных (неплановых) осмотров с использованием современных средств технической диагностики.</p> <p>Неисправное состояние лестниц (коррозия металлических балок, повышенные прогибы площадок и маршей, неплотное прилегание площадок и маршей к стенам, трещины, выбоины, отслоения пола в лестничных площадках и ступенях, углубления в ступенях от истирания, ослабление крепления ограждений, поручней повреждение перил и т.п.) следует устранять по мере их появления и не допускать дальнейшего разрушения.</p> <p>Металлические элементы лестниц следует периодически через каждые пять-шесть лет окрашивать, предварительно очищая поверхности от ржавчины.</p>

	<p>Металлические косоуры и балки должны быть оштукатурены или окрашены краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час.</p> <p>При прогибах лестничных маршей и площадок, превышающих допустимые нормы (в случае увеличивающейся деформации), работники организации, отвечающие за обслуживание здания, должны организовать мероприятия по усилению несущих элементов лестниц (по проекту), предварительно приняв меры по безопасности эксплуатации лестниц.</p> <p>Заделку трещин, углублений, выбоин и сколов в конструкциях лестниц следует производить по мере появления дефектов с применением материалов, аналогичных материалу конструкций. Потерявшие прочность лестничные ступени в разборных маршах должны быть заменены новыми.</p> <p>Зазоры между лестничным маршем и стеной следует заделывать цементным раствором. Исправлять сколы в валиках проступей рекомендуется путем применения готовых вставок или бетонирования на месте.</p> <p>ПВХ поручни при значительном повреждении следует заменять новыми такого же материала.</p> <p>Осуществлять выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, ослабления креплений ограждений, выбоин и сколов в ступенях; наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры.</p> <p>При выявлении повреждений и нарушений - разработать план восстановительных работ (при необходимости), осуществить проведение восстановительных работ.</p> <p>Для проведения сухой и влажной уборки помещений лестничных клеток, лестничных маршей и площадок допускается привлекать клининговые компании по договору.</p>
--	--

3.9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Номер п/п	Рекомендации
1	Общие требования
	<p>Организация по обслуживанию здания автостоянки должна обеспечить эксплуатацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осветительных установок всех помещений, включая светильники, установленные в помещениях хранения автомобилей, на лестничных клетках, лифтовых холлах, помещениях контрольного поста и в технических помещениях; • осветительных установок наружного освещения. <p>Для надлежащего содержания всех видов осветительных установок организация, обслуживающая электрооборудование здания автостоянки, должна:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивать запроектированные уровни искусственного освещения общих помещений; • осуществлять мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии и снижению объемов ее расхода; • контролировать использование в осветительных приборах во всех помещениях ламп с установленной мощностью, не превышающей требуемой по условиям освещенности; • осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных фонарей и светильников. Чистку светильников следует, как правило, совмещать с очередной сменой перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышедших из строя отражателей, рассеивателей и других элементов светильников; <p>Площадки входов в здание (крыльца) должны быть освещены.</p>

3.10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ИМУЩЕСТВА МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ВСТРОЕННОЙ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ

Номер п/п	Рекомендации
1	Рекомендации по содержанию и ремонту отмостки, проездов для автомобильного транспорта
	<p>Отмостки, тротуары вокруг здания должны содержаться в полной исправности с требуемыми уклонами от стен зданий. Образовавшиеся просадки, выбоины и трещины на отмостках и тротуарах должны заделываться теми же материалами из которых состоит покрытие.</p> <p>Пожарные проезды на территории участка здания должны содержаться в полной исправности, их поверхность должна быть ровной, без выбоин. Проезды не должны загромождаться какими-либо строительными материалами, оборудованием, строительным мусором, тарой из-под товаров и др. Образовавшиеся просадки и выбоины на дорогах должны заделываться теми же материалами, из которых состоит покрытие.</p> <p>Для передвижения инвалидов с проезжей части на тротуар заложен пониженный бордюр.</p>
2	Рекомендации по содержанию и ремонту металлических ограждений и по уходу за территорией
	<p>Ограждающие конструкции (металлические ограждения) необходимо периодически ремонтировать:</p> <p>Металлические ограждения заводского изготовления с полимерным покрытием очищать от загрязнений, в случае повреждения подкрашивать в местах повреждения в тон ограждения;</p> <p>Металлические конструкции ограждения, окрашенные по месту, необходимо периодически ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску.</p>

	<p>Летом необходимо производить регулярную уборку территории;</p> <p>В зимнее время необходимо своевременно очищать проезды и проходы от снега, посыпать песком тротуары и дорожки, своевременно вывозить дворовый мусор.</p>
--	---

3.11. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Номер п/п	Рекомендации
1	Рекомендации по обеспечению мер пожарной безопасности
	<p>Правила пожарной безопасности, в том числе на территории многоэтажной автостоянки регламентированы Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")</p> <p>В каждой точке стоянки автомобилей должны быть видны эвакуационные знаки безопасности согласно ГОСТ 12.4.026</p> <p>Необходимо осуществлять эксплуатационный контроль, техническое обслуживание и обеспечить работоспособность пассажирских лифтов и лифта, имеющего режим работы "перевозка пожарных подразделений", в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296.</p> <p>Необходимо осуществлять контроль состояния пожарной безопасности и физическую охрану объекта, проводить проверки и аудиты помещений и путей эвакуации, поддерживать их доступными и безопасными для эвакуации.</p> <p>В качестве организационно-технических мероприятий следует разработать оперативный план пожаротушения. В составе службы эксплуатации должны быть специалисты по обслуживанию систем противопожарной защиты или должен быть заключен договор с подрядной организацией.</p> <p>В качестве организационных противопожарных мер следует:</p> <ul style="list-style-type: none"> • издать приказ «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности стоянки автомобилей»;

	<ul style="list-style-type: none"> • назначить ответственных за пожарную безопасность помещений; • определить организацию, порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей; • определить организацию и порядок безопасного проведения электрогазосварочных и других пожароопасных работ; определить организацию, порядок и сроки проведения осмотров помещений на предмет пожарной безопасности; • обеспечить все помещения первичными средствами пожаротушения. <p>Разработать планы эвакуации для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • систематического обучения и инструктажа правилам поведения на случай возможной эвакуации; • привлечения внимания к путям эвакуации, местам размещения средств пожаротушения и спасательных средств; • ориентации людей, находящихся в здании (сооружении) или на объекте, в целях обеспечения организованной эвакуации и спасения при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации; • проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации пожара и чрезвычайной ситуации. <p>При эксплуатации стоянки автомобилей необходимо осуществлять контроль путей эвакуации, предназначенных для маломобильных групп населения. Пути эвакуации должны иметь специальные знаки или надписи.</p> <p>В целях обеспечения режима антитеррористической безопасности, исключения хранения на территории автостоянки автомобилей, находящихся в розыске, а также для проведения рейдов проверки незаконно припаркованных автомобилей или автомобилей, находящихся без движения более 3-х месяцев, наличие ПОСТОЯННОГО или ВРЕМЕННОГО пропуска на передней панели, под лобовым стеклом автомобиля является обязательным на весь период нахождения автомобиля на территории автостоянки.</p>
2	Эксплуатация систем СОУЭ
	<p>Принцип действия приёмной аппаратуры и отдельных элементов, входящих в состав установки должен соответствовать технической документации заводов-изготовителей.</p> <ul style="list-style-type: none"> • для нормальной эксплуатации системы не должны быть изменены никакие конструктивные или планировочные решения;

	<ul style="list-style-type: none"> • должен быть составлен график проведения регламентных работ по ТО; • обеспечена пожарная безопасность объекта и присутствующих, если во время ТО требуется отключение СОУЭ или АПС; • должен быть разработан порядок действий персонала, при пожаре и в случае неисправности СОУЭ. <p>Работники ответственные за правильное использование противопожарных систем на объекте должны иметь соответствующую квалификацию.</p> <p>Техническое обслуживание СОУЭ происходит раз в месяц (ТО №1) и раз в год (ТО №2).</p> <p>ТО №1 предусматривает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • визуальный внешний осмотр всей системы и элементов (надежность монтажа, целостность пломб, наличие дефектов, повреждений и пр.); • чистку СОУЭ; • проверку рабочего состояния всех механизмов и составных компонентов; • выявление и устранение поломок в работе СОУЭ. <p>ТО №2 предусматривает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проведение ежемесячных процедур обслуживания СОУЭ №1; • кроме того, технические показатели СОУЭ проверяются на степень соответствия заявленным в проекте значениям громкости сигнальных оповещений, четкости передачи световых сигналов и пр.; • проводится осмотр оборудования управления с выявлением и устранением сбоев и неполадок; • лица, отвечающие за проведение СОУЭ, контролируют ведение документов, касающихся противопожарной безопасности. <p>После проведения ТО СОУЭ составляется акт о рабочем состоянии оборудования, при необходимости – с рекомендациями по улучшению работы системы, замене отдельных механизмов и пр.</p> <p>Техническое обслуживание проводится внепланово, при поломке оборудования, при ложном оповещении тревоги, при влиянии на СОУЭ негативных внешних факторов и пр.</p>
--	--

3.12. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОГРАЖДАЮЩИХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ АВТОСТОЯНКИ

Номер п/п	Рекомендации
1	<p>Рекомендации по содержанию и ремонту фундаментов</p> <p>Организация, эксплуатирующая помещение подземной автостоянки (корпус 31) должна обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • исправное состояние фундаментов; • устранение повреждений фундаментов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; • предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований, фундаментов. <p>При появлении признаков неравномерных осадков фундаментов необходимо выполнить осмотр зданий, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин деформации и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкции фундаментов и стен производится специализированными организациями по договору.</p> <p>Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмоستках и тротуарах, необходимо заделывать материалами, аналогичными выполненному покрытию: битумом, асфальтом, мастикой с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком.</p> <p>Следует устранять протечки, утечки, закупорки, засоры, срывы гидравлических затворов, санитарных приборов и не герметичность стыковых соединений в системе канализации. Обеспечить надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов и выпусков и т.д.</p> <p>Не допускаются зазоры в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты; вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и стены должны быть герметизированы.</p> <p>В целях предохранения зданий от неравномерных осадков запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выемка земли без специального для этой цели проекта; • устройство проемов и отверстий в теле ростверков.

2	<p>Рекомендации по содержанию и ремонту наружных и внутренних (капитальных) конструкций стен, колонн</p> <p>Организация, эксплуатирующая здание, должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заданный температурно-влажностный режим внутри здания; • Устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; • Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, деформаций поверхностей стен, колонн, отклонения от вертикали; • Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в зданиях со сборными и монолитными железобетонными колоннами; • При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. <p>Увлажнение нижних частей стен грунтовой влагой необходимо устранять путем восстановления горизонтальной гидроизоляции с использованием рулонных материалов и мастик. После устранения источников увлажнения должна быть произведена сушка стен до нормативной влажности (5%) путем усиленной естественной вентиляции при одновременном дополнительном отоплении с помощью переносного отопительного оборудования. Стены, промерзающие или конденсирующие вследствие повышенной их теплопроводности, необходимо утеплять и оштукатурить, материал утепления принять по рабочей документации на строительство объекта (при этом допускается замена утеплителя на сходный негорючий).</p> <p>Организация, обслуживающая здание автостоянки, при обнаружении трещин, вызвавших повреждение стен, колонн, отклонения стен от вертикали, их деформацию и просадку на отдельных участках, а также в местах заделки перекрытий, должны организовывать систематическое наблюдение за ними с помощью маяков или другим способом мониторинга. В случае, если будет установлено, что деформации увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. Стабилизирующиеся трещины следует заделывать ремсоставами по бетону.</p>
----------	--

	<p>При наличии постоянной сырости на внутренних поверхностях наружных стен или на внутренних стенах, необходимо установить причину повышенной влажности стен и принять меры к ликвидации её.</p> <p>Запрещается в процессе эксплуатации зданий и при проведении отделочных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Производить пробивку оконных и дверных проемов; • Производить устройство горизонтальных борозд и штроб; • Производить крепление к стенам зданий оттяжек и подвески проводов без специального проекта и согласования с организацией, осуществляющей обслуживание здания.
3	<p>Рекомендации по содержанию и ремонту монолитных железобетонных плит перекрытий и козырьков</p> <p>Организация, эксплуатирующая здание многоэтажной автостоянки, должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • устойчивость, теплоустойчивость, отсутствие прогибов и колебаний конструктивных элементов здания, отсутствие трещин в плитах перекрытий; • исправное состояние плит перекрытий; • устранение повреждений плит перекрытий, не допуская их дальнейшего развития. <p>При появлении сверхнормативных (более 1/400 пролета) прогибов несущих элементов, зыбкости, повышенной звукопроводимости, трещин в средней части поперек рабочего пролета плиты шириной более 0,3 мм следует вызвать специализированную организацию и устранять нарушения.</p> <p>Усиление перекрытий, устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и плит, трещин и других деформаций, снижающих несущую способность и устойчивость плит перекрытий, должны производиться по проекту. При обнаружении указанных деформаций перекрытий должны быть приняты срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.</p> <p>Запрещается производить устройство проемов в перекрытии, устройство штроб и борозд для прокладки электрических и сантехнических коммуникаций.</p>

3.13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОГРАЖДАЮЩИХ НЕНЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ АВТОСТОЯНКИ

Номер п/п	Рекомендации
1	Рекомендации по содержанию и ремонту перегородок
	<p>Сквозные трещины в перегородках, а также неплотности по периметру перегородок в местах их сопряжения со смежными конструкциями необходимо расчистить и тщательно уплотнить специальными герметизирующими материалами или проконопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе, а затем заделать с обеих сторон известково-гипсовым раствором. При повторном появлении трещин в местах сопряжений перегородок со стенами или друг с другом необходимо оштукатурить углы по металлической сетке.</p> <p>Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита, поверхность перегородок расчищена и вновь оштукатурена раствором того же состава.</p> <p>Облицовку, потерявшую сцепление с перегородкой, следует снять и выполнить заново.</p> <p>При восстановлении облицовки следует применять плитку однотипную по форме и цвету.</p>
2	Рекомендации по содержанию и ремонту ограждений лестниц
	<p>Металлические элементы лестниц следует периодически через каждые пять-шесть лет окрашивать, предварительно очищая поверхности от ржавчины.</p> <p>При необходимости замены ограждений составляется дефектная ведомость; в случае замены ограждений следует сохранять проектные решения, в части высоты ограждающей конструкции, поручней и отделочных элементов ограждения (или применять сходные).</p>
3	Рекомендации по содержанию и ремонту оконных и дверных блоков
	<p>Организация, эксплуатирующая здание, должна обеспечивать исправное состояние окон и дверей.</p> <p>Запрещается эксплуатация окон и дверей с треснувшими или разбитыми стеклами.</p>

	<p>Чтобы на стекле не было конденсата необходимо, чтобы влажность не превышала 40-50%, в помещении должна функционировать вытяжная вентиляция для хорошей циркуляции воздуха.</p> <p>Зазоры между стеной и коробкой, создающие высокую воздухопроницаемость или проникание атмосферной влаги, надлежит уплотнять специальными упругими материалами (вилатермом, пороизолом, просмоленной или смоченной в цементном молоке паклей) с обжатием не менее 30 - 50% с последующей заделкой цементным раствором.</p> <p>Смазывать резиновые уплотнители специальным силиконом (можно, вазелином). 2 раза в год мыть окна и смазывать фурнитуру.</p> <p>Полоса конденсата в нижней части стекла окна (не больше 2 см) допустима.</p> <p>Не применять никаких острых предметов для удаления мусора.</p> <p>При проведении отделки, установки откосов, покраски стен и др. необходимо окно держать в закрытом положении во избежание попадания краски на подвижные части окна.</p> <p>При открытом положении окна НЕ изменять положение ручки.</p> <p>По вопросам эксплуатации и обслуживания следует руководствоваться рекомендациями производителя, для мытья окон и обслуживания окон и дверей рекомендуется привлекать специализированную организацию.</p>
4	Рекомендации по содержанию и ремонту фасада
	<p>Многослойные стены с облицовочным слоем из керамогранитной плитки должны подвергаться техническому обслуживанию (содержанию) и осмотрам на протяжении всего периода эксплуатации.</p> <p>Характерными дефектами и повреждениями облицовочного слоя многослойных стен являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обрушение облицовочного слоя; • выпучивание облицовочного слоя; • возникновение вертикальных и наклонных трещин в облицовочном слое на угловых участках стен; • возникновение вертикальных и наклонных трещин в облицовочном слое в зоне лоджий, оконных проемов, перемычек, перепада высот и др.; • разрушение облицовочного слоя в уровне расположения междуэтажных плит перекрытия;

<ul style="list-style-type: none"> • отслоение декоративной облицовки в торцах монолитных железобетонных перекрытий, выступающих на фасадах здания; • разрушение и вывалы кладки и внутренних слоев в угловых зонах оконных проемов, на парапетах кровли, подоконниках и других участках стен; • намокание и образование солевых отложений и потемнений на лицевой поверхности облицовочного слоя. <p>Характерными дефектами и повреждениями внутренних слоев многослойных стен являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осадка плитного утеплителя, наличие зазоров между плитами утеплителя и, как следствие, образование мостиков холода, особенно на уровне междуэтажных перекрытий, либо отсутствие фрагментов утеплителя; • выпадение конденсата внутри конструкций; • трещины в зонах оконных и дверных проемов, а также в местах сопряжения с железобетонными несущими элементами каркаса здания. <p>Дефекты и повреждения металлических элементов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нарушение целостности металлического покрытия парапетов кровли, пристроек, козырьков, балконов и пр. • коррозия стальных элементов креплений облицовочного каменного слоя (опорные уголки и кронштейны, гибкие связи); • недостаточное количество связей, и непроектное положение, загибы, отсутствие должной связи между каменными слоями. <p>Согласно РМД 51-25-2015 Санкт-Петербурга техническое обслуживание наружных многослойных стен включает работы по контролю за их состоянием, поддержанию в исправности или работоспособности. Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем плановых и внеплановых осмотров.</p> <p>Осмотр НВФ выполняется с целью своевременного выявления возможной потери эксплуатационных характеристик (несущая способность, тепло-, звукоизоляция и т.д.) При эксплуатации НВФ следует проводить плановые и внеплановые осмотры.</p> <p>Плановые осмотры технического состояния защитно-декоративного экрана следует проводить не реже одного раза в год, в период подготовки к весенне-летней эксплуатации. Плановые осмотры технического состояния крепежных элементов, несущего каркаса системы</p>
--

<p>и теплоизоляции следует проводить каждые 4 года эксплуатации. Для определения размеров и месторасположения участков НВФ для проведения планового осмотра следует руководствоваться рекомендациями системодержателя.</p> <p>Внеплановые осмотры технического состояния элементов НВФ проводятся после стихийных бедствий (пожары, ураганные ветры, падение метеоритов, оползни и др.), а также при обнаружении разрушения/смещения элементов облицовки с угрозой обрушения/выпадения, отгибов лапок кляммеров, и т.д.</p> <p>Осмотру подлежат:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несущий узел (визуальный осмотр состояния заклепок и анкерного элемента на отсутствие срезов, смятия, трещин); • опорный узел (визуальный осмотр состояния заклепок и анкерного элемента на отсутствие срезов, смятия, трещин); • направляющая (визуальный осмотр состояния направляющей на отсутствие изгибов, смятия, трещин); • узел крепления элементов облицовки (визуальный осмотр состояния заклепок, крепежных элементов, целостности лакокрасочного покрытия (при наличии) на отсутствие смятия, трещин, следов контактной коррозии); • элемент облицовки (визуальный осмотр состояния отбортовок кассет на отсутствие изгибов, смятия, трещин); визуальный осмотр панелей керамики и керамогранита, плоских панелей, каменных панелей и панелей других типов на отсутствие сколов, расслоения и т.п.); • утеплитель (при наличии) (визуальный осмотр состояния на отсутствие выветривания, расслоения, сползания и проверка плотности прижатия к строительному основанию); • ветро-гидрозащитная мембрана (при наличии) (визуальный осмотр состояния на отсутствие разрывов, расклеивания стыков, образования складок); • анкеры с тарельчатыми дюбелями (при наличии) (визуальный осмотр состояния и проверка плотности прижатия утеплителя, надежности закрепления в строительном основании). <p>Результаты осмотра должны отражаться в специальных документах по учету технического состояния наружных многослойных каменных стен: журналах, паспортах, актах. При обнаружении дефектов и повреждений необходимо произвести обследование фасадов целиком</p>

	<p>(не только в зонах обнаруженных эксплуатирующими службами дефектов и повреждений) специализированной организацией с выдачей заключения и рекомендациями по ремонту и дальнейшей безопасной эксплуатации.</p> <p>Организация по обслуживанию жилищного фонда должна принимать срочные меры по обеспечению безопасности людей, предупреждению дальнейшего развития деформаций, а также немедленно информировать о случившемся его собственника или уполномоченное им лицо.</p> <p>Уход за облицовкой</p> <p>Уход за облицовкой продлевает ее срок службы и заключается в регулярной очистке и периодическом восстановлении облицовки.</p> <p>Очистка и помывка облицовки должна производиться очищающими средствами, указанными в рекомендациях производителя облицовочных панелей с учетом требований ТР 118-01.</p> <p>Необходимо поддерживать в рабочем состоянии желоба на крыше, парапеты, водоприемные лотки и водостоки. Во избежание образования на стенах грязевых потеков и ржавых пятен металлические детали крепления (кронштейны пожарных лестниц и флагодержателей, ухваты водосточных труб и т.д.) следует располагать с уклоном от стен. Все закрепленные к стене элементы должны быть обработаны антикоррозионными лакокрасочными материалами.</p> <p>Не допускается без соответствующего заключения специализированной организации поверхности неоштукатуренных стен с выветрившейся кладкой облицовывать плиткой или оштукатуривать цементным или сложным раствором, т.к. это может препятствовать выходу влаги из стены и способствовать еще большему размораживанию кладки.</p> <p>Повреждения, вызвавшие снижение водозащитных и теплотехнических свойств наружных ограждающих конструкций, звукоизоляции и других показателей, которые не могут быть устранены при текущем ремонте и по заключению специализированной организации не требуют немедленного устранения, следует устранять при капитальном ремонте или реконструкции по соответствующему проекту.</p> <p>Работы по комплексной защите вертикальных и горизонтальных деформационных швов стен от увлажнения атмосферными осадками и промерзания следует выполнять с интервалом в 6-8 лет. Неисправности герметизации деформационных швов должны устраняться по мере выявления, не допуская дальнейшего ухудшения герметизации.</p>
--	---

	<p>Контроль за состоянием герметизации деформационных швов и сопряжений по периметру оконных и дверных блоков должен производиться: первый – через 3 года после герметизации, последующие – через 5 лет.</p>
5	<p align="center">Рекомендации по содержанию и ремонту окон и дверей из ПВХ-профиля и алюминиевых/металлических конструкций.</p>
	<p>Ремонт и замена элементов конструкций</p> <p>Все работы по ремонту и замене элементов конструкций должны выполняться специалистами!</p> <p>Для сохранения заданных эксплуатационных характеристик светопрозрачных конструкций в течение вышеуказанных сроков должны проводиться их весенние и осенние осмотры. При периодических весенних осмотрах должны устанавливаться объемы основных работ по ремонту конструкций. Осенние осмотры должны ставить своей целью выявление готовности светопрозрачных конструкций к эксплуатации в зимних условиях и необходимости проведения дополнительных ремонтных работ.</p> <p>При проведении периодического осмотра светопрозрачных конструкций необходимо обращать внимание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наличие дефектов элементов остекления; • состояние уплотнительных прокладок и герметизирующих мастик в швах между отдельными элементами конструкций; • места и причины образования конденсата на поверхности элементов остекления; • состояние и работоспособность механизмов открывания створчатых элементов. <p>Основными видами и причинами возникновения дефектов в светопрозрачных конструкциях могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • снижение светопропускания элементов остекления вследствие нерегулярной и некачественной их очистки от загрязнений; • образование на поверхности остекления капельного конденсата, инея и наледей; • протечки дождевых вод через поврежденные участки фонарей; • повышенная воздухопроницаемость вследствие разрушения остекления;

<ul style="list-style-type: none"> • деформации створок; • отсутствие уплотняющих прокладок; • разрушение остекления - трещины, выколы и другие механические повреждения светопропускающих элементов, образовавшиеся при монтаже, ремонте и очистке от загрязнений; • разгерметизация светопропускающих элементов; • накопления и замерзания влаги во внутренних полостях остекления; • температурные деформации несущих элементов; • дефекты и повреждения уплотняющих прокладок и герметизирующих мастик; • дефекты и повреждения приборов открывания. <p>Если при осмотре или текущей эксплуатации конструкций выявляются какие-либо неисправности, угрожающие безопасности людей или сохранности имущества, они должны быть немедленно устранены. В тех случаях, когда в процессе осмотра выявлены элементы конструкций с дефектами, которые не могут быть устранены, они должны быть заменены на новые. Устанавливаемые при ремонте светопрозрачных конструкций новые элементы по своим размерам и физико-техническим характеристикам должны соответствовать заменяемым.</p> <p>Ремонт светопрозрачных конструкций, как правило, должен производиться специалистами в теплое время года.</p> <p>При ремонте или замене элементов конструкций необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивать выполнение правил техники безопасности, охрану труда, а также бесперебойную работу размещенных в помещениях производств; • обеспечивать защиту помещений и оборудования от атмосферных осадков; • предотвращать случайное падение элементов светопропускающего заполнения, вспомогательных материалов и инструмента; • на время замены разрушенных стеклопакетов закрывать световые проемы щитами; • оградить зоны возможного падения осколков до выполнения ремонтных работ по замене поврежденных светопропускающих элементов.

<p>Уход за ПВХ-профилем</p> <p>ПВХ профиль необходимо очищать с помощью обычного мыльного раствора либо с помощью специальных моющих средств, не содержащих абразивных веществ. Моющее средство наносится мягкой тканью на поверхность рамы и оставляется до полного высыхания. После этого поверхность профилей необходимо протереть влажной салфеткой. Обычные загрязнения, например, следов карандаша, удаляются с легкостью, сильные загрязнения убираются при помощи легкого нажима на ткань. Так как ПВХ профиль по химическому составу неустойчив к кислотным растворам, то он не должен обрабатываться химически активными веществами (спиртом, нитролаками, органическими растворителями, ацетоном). Эти замечания также относятся и к ламинированному профилю.</p> <p>Уход за фурнитурой</p> <p>Все элементы фурнитуры следует предохранять от загрязнения или окрашивания. Следует не менее 2 раз в год смазывать все подвижные составные части фурнитуры смазкой, не содержащей кислот или смол (подходят: технический вазелин или машинное масло). Для более качественного обслуживания оконных механизмов рекомендуется использовать средства, специально предназначенные для ухода за фурнитурой.</p> <p>Не допускайте применения чистящих средств, нарушающих антикоррозийное покрытие фурнитуры!</p> <p>Уход за уплотнителями</p> <p>Уплотнители изготовлены из современного материала, который, тем не менее, подвержен естественному старению. Для сохранения эластичности и водоотталкивающих свойств необходимо два раза в год очищать его от грязи влажной салфеткой и протирать специальными средствами (для обработки используйте хорошо впитывающую ткань). Резиновые уплотнители не должны соприкасаться с концентрированными чистящими средствами или масляными субстанциями!</p> <p>Очистка дренажных отверстий</p> <p>В каждом окне имеются дренажные отверстия для вывода наружу влаги. Они расположены в нижней наружной части рамы (их легко обнаружить, открыв створку). В процессе эксплуатации необходимо регулярно осматривать дренажные отверстия и при необходимости очищать их от загрязнения.</p>

Режимы пластиковых окон.

Конструкция пластиковых окон предполагает возможность регулировать степень прижатия оконной створки, эта функция предназначена для перевода системы в сезонные режимы *зима-лето*.

Зимний режим пластиковых окон – этот режим позволяет обеспечить более плотное прилегание рамки створки окна к оконной раме и, соответственно, способствует сбережению тепла в зимнее время года;

Летний режим пластиковых окон – отличается менее плотным прилеганием створки, что обеспечивает возможность постоянной циркуляции воздуха между помещением и окружающей средой, т.е. позволяет реализовать режим микропроветривания.

Стандартное положение (режим среднего прижатия створки к раме – эксцентрик находится посередине), как правило, окно со стеклопакетом в таком режиме одинаково хорошо работает и зимой, и летом, обеспечивая оптимальное прижатие уплотнителя

Требования по безопасности и меры предосторожности:

- Все операции с запорной ручкой следует выполнять без чрезмерных усилий и только тогда, когда створка находится в прижатом к раме положении.
- Не нагружайте створку дополнительной нагрузкой в вертикальном направлении;
- Не допускайте сильного нажима или соударения створки и откоса окна;
- Не вставляйте между рамой и створкой посторонние предметы;
- Для ограничения доступа детей заказывайте средства защиты от открывания (например, запирающиеся ключом оконные ручки);
- Не оставляйте окно в открытом положении при сильном ветре;
- Осторожно! Захлопывание створки может привести к травме. При открывании или закрывании не ставьте руки между рамой и створкой;
- При ветре и сквозняке окна и двери должны быть закрыты на замок;
- Фиксация открытого положения створок окон и дверей возможна только при установке дополнительных деталей фурнитуры (например, при установке ограничителя наклона и поворота створки - «гребенки»).

В случае несоблюдения правил инструкции по эксплуатации, несогласованной замены элементов конструкции, в том числе изменение проектных решений данные конструкции могут быть сняты с гарантийного обслуживания с момента выявления нарушений.

По окончании гарантийного срока или вне гарантийных случаев ремонт и работы по обслуживанию производятся за счет заказчика.

Сроком гарантийных обязательств на работы по изготовлению и монтажу конструкций является срок, указанный в договоре на выполнение конкретного вида работ.

Под гарантийными обязательствами понимается: обязанность бесплатно обслуживать конструкции с выявленными дефектами, носящими характер производственного брака. Гарантия распространяется на конструкцию в целом, а также на элементы, из которых она изготовлена: профиль, стеклопакеты, фурнитура, уплотнители.

Гарантия ограничена дефектами производственного характера (дефекты материала, изготовления или сборки) и дефектами монтажных работ (качество используемых материалов и соблюдение технологии выполнения монтажных работ).

Гарантия распространяется:

- на трещины на стеклопакетах, произошедшие по вине изготовителя, в случае неправильной установки подкладки под стеклопакет;
- на конденсат и изморось внутри стеклопакета;
- на продувание через стыки рамы изделия со стеной, подоконником, откосами по причине некачественного заполнения монтажного шва;
- на продувание через притвор конструкции в результате разрушения притворной резины, нарушения регулировок фурнитуры, некачественного запила штапиков при соблюдении правил эксплуатации;
- на наличие на стеклах пузырьков и вкраплений размерами и количеством превышающих требований ГОСТ;
- на перекося конструкции по причине неправильного монтажа;
- на проблемы с закрыванием створок при соблюдении правил эксплуатации;
- на царапины и сколы, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

- на конструкции, монтаж которых был осуществлен специалистами других фирм или Заказчиком самостоятельно.
- на дефекты или неудовлетворительное функционирование, возникшее в результате следующего:
 - механическое повреждение конструкции в результате удара либо применения чрезмерной силы;
 - при умышленном или ошибочном действии Заказчика;
 - повреждением конструкции в результате воздействия горячих предметов или жидкостей, а также агрессивных химических составов;
 - несоблюдение правил и рекомендаций по уходу за конструкциями и фурнитурой;
 - при обстоятельствах непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар, молния и т.п.)
 - обычного износа.

Гарантия не предусматривает чистку изделий и смазку элементов механизма фурнитуры и уплотнителей.

Нормативный срок службы здания определяется преобладанием в нем тех или иных конструктивных элементов, имеющих различные сроки службы. Ниже приведены сроки минимальной продолжительности эффективной эксплуатации применительно к конструкциям проектируемого здания согласно приложению 3 ВСН 58-88(р).

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов

Элементы жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения	Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены) для жилых зданий, лет
<i>Фундаменты</i>	
Свайные*	60
<i>Стены</i>	
Монолитные железобетонные*	50
Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича) *	40
Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника *	30
<i>Герметизированные стыки панелей наружных стен мастиками</i>	
Мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов	25
<i>Перекрытия</i>	
Железобетонные монолитные*	80
<i>Полы</i>	
Цементные железные	30
<i>Лестницы</i>	
Площадки и марши сборные железобетонные	60
<i>Балконы, лоджии, крыльца</i>	
Балконы по плитам перекрытия	80
Ограждения балконов металлическая решетка	40
Крыльца монолитные железобетонные	20

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОСТОЯНКИ

Крыльца бетонные с каменными или бетонными ступенями	20
<i>Крыши и кровли</i>	
Монолитная железобетонная плита покрытия	80
Утеплитель из минераловатных плит	20
Покрытие из рулонных материалов	10
Водосточные покрытия по фасаду из оцинкованной стали	10
Внутренние водостоки из стальных труб, футерованными трубами из полиэтилена **	30
<i>Перегородки</i>	
Кирпичные оштукатуренные	75
Гипсовые пазогребневые	60
<i>Двери и окна</i>	
Оконные и дверные блоки ПВХ	50
Дверные блоки алюминиевые	50
<i>Вентиляция</i>	
Вентиляционные шахты железобетонные	60
<i>Фасады (отделка)</i>	
Облицовка естественным камнем (цоколь)	80
<i>Инженерное оборудование</i>	
- трубопроводы ХВС из труб нержавеющей стали	30
- трубопроводы ХВС из труб ПЭ	50
- трубопровод противопожарный из труб стальных	30
- трубопроводы ГВС из труб нержавеющей стали	50
- трубопроводы ГВС из труб ПЭ	25
- трубопроводы канализации чугунные	40
- трубопроводы канализации из труб ПВХ	60
- радиаторы стальные	40
- стояки при закрытой схема	30
Домовые магистрали при закрытых схемах	20
Изоляция трубопроводов	10
<i>Электрооборудование</i>	
Вводно-распределительные устройства	20
Внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с распределительными щитками	20

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОСТОЯНКИ

Сеть дежурного освещения мест общего пользования	10
Сети питания лифтовых установок	15
Сети питания системы дымоудаления	15
<i>Оборудование объединенных диспетчерских систем (ОДС)</i>	
Внутридомовые сети связи и сигнализации:	
- проводка	15
- щитки, датчики, замки, КИП и др.	10
- телемеханические блоки, пульт	5
- переговорно-замочные устройства	5
- автоматическая противопожарная защита	4
- телеантенны	10
<i>Наружные инженерные сети</i>	
Водопроводный ввод из труб чугунных	40
Дворовая канализация и канализационные выпуски из труб чугунных	40
Теплопровод	20
Прифундаментный дренаж	30
<i>Внешнее благоустройство</i>	
Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, отмосток	10
Щебеночные площадки и садовые дорожки	5
Оборудование детских площадок	5

Примечания

1. Знаком «*» отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжении всего периода использования зданий по назначению.

2. Знаком «***» отмечены элементы, данные о продолжительности эксплуатации взяты с сайтов производителей.

Согласно ГОСТ Р 55964-2014 приведены средние сроки службы основного лифтового оборудования:

Средний срок службы основного лифтового оборудования

Наименование оборудования	Средний срок службы, лет
Лебедка	25
<i>Составные части лебедки</i>	
редуктор	12,5
электродвигатель	15
канатоведущий шкив	5
отводной блок	10
тормозное устройство	12,5
полумуфта тормозная	12,5
Шкаф управления	25
<i>Составные части шкафа управления</i>	
электронные платы, трансформаторы, пускатели, реле, автоматические включатели	12,5
Вводное устройство	25
Ограничитель скорости	12,5
Натяжное устройство	12,5
Канат ограничителя скорости	5
Кабина	25
<i>Составные части кабины</i>	
купе кабины	12,5
привод дверей	5
дверь кабины (балка двери кабины, порог, створка)	12,5

Противовес	25
<i>Составные части противовеса</i>	
верхняя балка противовеса	12,5
элементы подвески противовеса	5
<i>Составные части двери шахты</i>	
верхняя балка двери шахты	12,5
створка	12,5
порог	12,5
Портал (обрамление дверного проема)	25
Разводка проводов (по шахте, машинному помещению и кабине лифта)	15
Подвесной кабель	5
Кнопочные посты (приказные, вызывные)	12,5
Путевые датчики	12,5
Преобразователь частоты и его составные части	12,5
Тяговые канаты	5
Буферное устройство	25
Электронные устройства, входящие в состав системы управления лифтом	12,5

4. ДОПУСК АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ АВТОСТОЯНКИ

Въезд/выезд на территорию автостоянки осуществляется посредством электронного пульта доступа.

Выдача электронного пульта осуществляется Управляющей компанией на бесплатной основе при подписании акта приема-передачи машиноместа.

При утере Собственником или Пользователем электронного пульта изготовление дубликата осуществляется на платной основе.

В целях обеспечения сохранности собственности владельца автомашины, каждому Собственнику необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- не оставлять автомашину открытой;
- не оставлять ценные вещи в автомашине;
- не давать поводов для проникновения в автомашину;
- сообщать сотрудникам охраны автостоянки об обнаружении в автостоянке подозрительных лиц.

При передаче закрепленного Собственником машиноместа Пользователю, Собственник машиноместа обязан сообщить об этом сотруднику Управляющей организации или охранного предприятия, а также передать следующие данные: Ф.И.О., контактный телефон, марку автомобиля, государственный регистрационный номер машины Пользователя. Собственник обязан предупредить Пользователя о недопустимости парковки автотранспортного средства на свободное место.

